

HOTĂRÂREA nr.66
din 06 august 2020

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drenajere”

Consiliul județean, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.10868 din 04.08.2020 al Președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate comun nr. 10869 din 04.08.2020 al Direcției economice și al Direcției investiții și programe publice;
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, rezultați în faza de Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „**Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drenajere**” și completarea listei obiectivelor de investiții, conform anexei, care face parte integrantă din prezența hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică și Direcția investiții și programe publice.

Art.3. Prezența hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția investiții și programe publice.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.66 din 06 august 2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drenajere”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

pentru obiectivul de investiție

„Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drenajere”

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:

- 710.886,64 lei (inclusiv T.V.A.), din care C+M:
 - 241.763,51lei inclusiv TVA

II. Eșalonarea investiției, (INV / C+M), inclusiv TVA:

- Anul I: 710.886,64 lei / 241.763,51lei.

III. Capacități (în unități fizice și valorice):

- cămin apometru;
- cămin vane;
- cămin canalizare;
- rezervor 500 mc;
- conducte - 300 ml;
- grup de pompe,
- racord pentru alimentarea cu apă a rezervorului, la nivelul superior, prevăzut cu distribuitor și 3 robinete cu plutitor;
- 2 racorduri pentru aspirația celor două grupuri de pompare aferente instalațiilor de hidranți, respectiv instalației de drenajere;
- racord și conductă de preaplin;
- racord și conductă de golire;
- scară interioară și scară exterioară;
- trapă de vizitare și gură de ventilație;
- 2 încălzitoare imersate de 3 kW (rezistențe electrice);
- instalație pentru semnalizarea optică și acustică a nivelului rezervei de incendiu;
- traductoare de nivel pentru comanda automată a pompelor;
- 3 racorduri pompieri tip A (DN 100).