

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr.16203 din 7.12. 2017



Aprobat,
PREȘEDINTE
Tiberiu Marc

Vizat
Administrator public
Pop Emeric

CAIET DE SARCINI

În vederea participării la procedura de achiziție publică
pentru achiziționarea lucrărilor
„Reparații instalații încălzire la sediul Consiliului Județean Sălaj pe laturile de Sud-
Vest”

1. DATE GENERALE

La sediul Consiliului Județean Sălaj, este defect sistemul de încălzire, pe laturile de Sud-Vest, acesta este vechi construit odată cu clădirea și nu au fost executate reparații capitale la instalații. Conducele sparte sunt pozate în pământ sub pardoseala de la parterul clădirii astfel că nu se pot repara fără distrugerii masive și refaceri costisitoare ale pardoselilor. Soluția tehnică pentru remedierea situației este racordarea instalațiilor la coloanele care alimentează Instituția Prefectului Județului Sălaj.

2. SCOPUL PROCEDURII

Județul Sălaj dorește achiziționarea lucrărilor de execuție a lucrărilor de reparații la instalațiile de încălzire.

3. DATE TEHNICE

Conducele de distribuție se vor înlocui cu conducte din cupru care se vor poza aparent, la partea inferioară a pereților, acestea se vor racorda la coloanele de încălzire care alimentează Instituția Prefectului Județului Sălaj. De asemenea având în vedere că caloriferele sunt din fontă acestea nu se pot racorda la instalațiile din cupru astfel că se vor înlocui și caloriferele cu calorifere din tablă. Caloriferele se vor înlocui cu radiatoare cu suprafață de încălzire echivalentă, iar conductele de distribuție vor avea diametre egale cu cele care se demontează, conform listei de cantități anexate.

5. TERMENUL DE EXECUȚIE

Termenul de execuție maxim este de **30 zile** începând de la data semnării contractului.

6. PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

Director executiv
Mircea Ștefan Ghiurco

Șef serviciu
Marius Cimpan

Intocmit
Cornel Sârcă