

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr.17133 din 16.11.2016

Aprobat,
PREȘEDINTE
Tiberiu Marc

Vizat
Administrator public
Pop Emeric

CAIET DE SARCINI

În vederea participării la procedura de achiziție publică pentru **“Verificare și etalonare supape de siguranță la centrala termică str.Salcimilor nr.1 Zalau ”**

1. DATE GENERALE

Județul Sălaj, este proprietarul Centralei termice situate în Zalău, strada Salcîmilor nr.1, această centrală este dotată cu două cazane de 581 kw , care la rândul lor au prevăzute câte două supape de siguranță de 1 1/2".

2. SCOPUL PROCEDURII

Se dorește achiziționarea serviciului de **“Verificare și etalonare supape de siguranță la centrala termică str.Salcimilor nr.1 Zalau ”**

Conform prescripțiilor tehnice ISCIR verificarea supapelor de siguranță de la cazane este obligatoriu să se facă anual.

3. DATE TEHNICE

Verificarea și etalonarea supapelor de siguranță cuprinde operațiile de demontare, verificare și etalonare precum și remontarea lor. Supapele sunt de tipul cu arc și au dimensiunile de 1 1/2", toate cele 4 supape sunt identice.

4. CERINȚE OBLIGATORII

Ofertantul va avea laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025, garantând condiții de mediu propice, folosind proceduri bine puse la punct, precum și etaloane de calitate. Verificarea se va face conform prescripțiilor ISCIR PTC 7

5. GARANȚIA LUCRĂRILOR

Perioada de garanție acordată lucrărilor va fi de 12 de luni de la data emiterii declarației de conformitate.

6. TERMENUL DE EXECUȚIE

Termenul de execuție maxim este de **10 zile** începând de la data semnării contractului,

7. RECEPȚIA SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR

Ofertantul va prezenta Declarații de conformitate și Buletin de verificare pentru fiecare supapa în parte.

Director executiv
Mircea Ștefan Ghiurco

Șef serviciu
Cimpan Marius

Intocmit
Cornel Sârcă