



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 7459 din 24.05.2016

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI
DE PARTICIPARE NUMĂRUL 6921 DIN 16.05.2016 PUBLICATĂ PE SITE-UL
WWW.CJSJ.RO PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT:**

achiziționarea unui "Grup electrogen de 70KVA montat pe remorcă"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebarea 1: În tabelul cu specificații tehnice, puterea motorului este indicată în "kVA", însă puterea unui motor pentru grup electrogen se exprimă în mod normal în kW sau CP ("kVA" este unitatea de măsură pentru putere electrică aparentă, iar pentru motoare se folosește unitatea de măsură "kW" sau "cal putere" a puterii mecanice). De aceea, vă rugăm să permiteți omiterea cerinței "putere nominală motor=70kVA", sau să permiteți fiecărui ofertant să dimensioneze motorul la puterea necesară obținerii celor 70kVA ai grupului electrogen (ar rezulta ca fiind necesar un motor de circa 62kW)

Răspuns 1: Nu se permite dimensionarea motorului la o altă putere decât cea din caietul de sarcini.

Întrebarea 2: Întrucât la puterea de 70kVA a unui grup electrogen se folosesc destul de uzual și motoare termice cu sistem electric la 12V c.c., vă rugăm să precizați dacă s-ar permite și ofertarea unui motor cu sistem electric la 12V în loc de 24V cum s-a indicat în tabelul cu specificații tehnice.

Răspuns 2: Nu se permite ofertarea unui motor cu sistem electric la 12V în loc de 24V.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc



SAP/SMC

