



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12. Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr. 15055 data 20.10.2016

**CLARIFICARI LA "ACHIZIȚIA DIRECTĂ" ORGANIZATĂ DE JUDEȚUL SĂLAJ
PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ, AVÂND CA OBIECT: „ACHIZIȚIONARE
POMPĂ TANDEM LA CENTRALA TERMICĂ DIN ZALĂU, STRADA SALCÎMILOR,
NR. 1”, ANUNT PUBLICITAR PUBLICAT ÎN SEAP CU NR.54332**

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare I

Ca urmare a analizării documentației pentru Cererea Directă pentru "Achiziția de pompă tandem la centrala termică din Zalău- 1 buc" și în vederea prezentării unei oferte cât mai corecte din punct de vedere tehnic vă rugăm să ne precizați următoarele clarificari tehnice:

- care sunt parametrii de lucru ai pompei (nu cei maximi)
- care este fluidul de lucru (natura, condiții, etc.)
- care este temperatura de lucru

Cu speranța că demersul nostru va fi corect interpretat, așteptăm răspunsul dumneavoastră pentru a putea prezenta o ofertă cât mai corectă din punct de vedere tehnic.

Răspuns I

1.Pompa care se achiziționează trebuie să înlocuiască o pompă defectă cu caracteristicile cuprinse în specificația tehnică, pompa se afla montată într-o instalație de încălzire, noi nu dispunem de aparatura necesară pentru determinarea parametrilor de lucru ai pompei în regim de funcționare, pompa deserveste o instalație de încălzire existentă pentru care nu avem calculul hidraulic care a stat la baza alegerii pompei.

2. Fluidul de lucru este apa caldă.

3.Temperatura fluidului este 90-70 grade Celsius.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc

SAPPPUC/ Chiorean Lavinia Georgeta

