

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECȚIA TEHNICA  
Nr.17133 din 16.11.2016

Aprobat,  
PREȘEDINTE  
Tiberiu Marc

Vizat  
Administrator public  
Pop Emeric

# CAIET DE SARCINI

In vederea participării la procedura de achiziție publică pentru **“Verificare și etalonare supape de siguranță la centrala termică str.Salcimilor nr.1 Zalau ”**

## 1. DATE GENERALE

Județul Sălaj, este proprietarul Centralei termice situate în Zalău, strada Salcîmilor nr.1, această centrală este dotată cu două cazane de 581 kw , care la rândul lor au prevazute câte doua supape de siguranța de 1 1/2".

## 2. SCOPUL PROCEDURII

Se dorește achiziționarea serviciului de **“Verificare și etalonare supape de siguranță la centrala termică str.Salcimilor nr.1 Zalau ”**

Conform prescripțiilor tehnice ISCIR verificarea supapelor de siguranță de la cazane este obligatoriu să se facă anual.

## 3. DATE TEHNICE

Verificarea și etalonarea supapelor de siguranța cuprinde operațiile de demontare, verificare și etalonare precum și remontarea lor.Supapele sunt de tipul cu arc și au dimensiunile de 1 1/2", toate cele 4 supape sunt identice.

## 4.CERINȚE OBLIGATORII

Ofertantul va avea laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025, garantand conditii de mediu propice, folosind proceduri bine puse la punct, precum si etaloane de calitate. Verificarea se va face conform prescripțiilor ISCIR PTC 7

## 5. GARANȚIA LUCRĂRILOR

Perioada de garanție acordată lucrărilor va fi de 12 de luni de la data emiterii declarației de conformitate.

## 6. TERMENUL DE EXECUȚIE

Termenul de execuție maxim este de **10 zile** începând de la data semnării contractului,

## 7. RECEPȚIA SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR

Ofertantul va prezenta Declarații de conformitate și Buletin de verificare pentru fiecare supapa în parte.

**Director executiv**  
**Mircea Ștefan Ghiurco**



**Șef serviciu**  
**Cimpan Marius**



**Intocmit**  
**Cornel Sârcă**

