



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr.11275 din 08.08.2016

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR 389727 DIN 26.07.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: Executie lucrari:

LOT 1: "COVOR BITUMINOS PE DRUM DE ACCES LA MONUMENT " MIHAI VITEAZU "

LOT 2: ,, "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 109: DRAGU-HIDA km: 42+840-46+730 "

LOT 3 : " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 109 P:CAMAR km: 22+173 -24+450 "

LOT 4: : " COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 B: SURDUC-GIRBOU km: 0+000- 0+440 ,,

LOT 5: " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 191 E km : 0+000 - 11+280 CRASNA – PECEIU –BANISOR –BAN -SIG "

În speta:

LOT 5: " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 191 E km : 0+000 - 11+280 CRASNA – PECEIU –BANISOR –BAN -SIG "

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare 1:

Referitor la Raspunsul la solicitarile de clarificari 11148 din 04.08.2016, dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca singurul standard european dupa care se certifica mixturile asfaltice este SR EN 13108-1, fiind superior oricarui normativ din tara. Pe langa acest fapt va precizam faptul ca AND 605/2013 este abrogat din data de 28.04.2014, astfel va rugam sa permiteti respectarea standardului SR EN 13108-1.

Răspuns 1

Revenim la Raspunsul la solicitarile de clarificari 11148 , se va utiliza standardul european **SREN 13108-1**. Tipul de mixtura care se va utiliza in conformitate cu standardul mentionat anterior va fi **BADPC 20**.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc



SAPPPUC Turda Gavril

