



**R O M Ȃ N I A**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

**PREȘEDINTE**

Nr.11302 din 17.10.2012

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 337353 din 15.10.2012 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "EXECUȚIE LUCRĂRI: PODEȚ PROVIZORIU DIN CADRE TIP C3 ÎNFRĂȚITE PESTE VALEA SIMISNEI PE DJ 109 A, KM 59+520", JUDEȚUL SĂLAJ**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Solicitare 1 :**

La art. 5, 10, 31, 35, 40, 42, - CZ010901-preparat beton B400- poate fi înlocuit cu procurare material- B400?

**Răspuns 1:**

Articolele de la pozițiile 5,10,31,31,40,42- CZ0109D1 Preparat beton C25/30 (B400) cu agregate grele sortate cu granulația până la 16 mm, pentru elemente speciale și monolitizări la prefabricate, preparat cu ciment P45 în instalații necentralizate, pot fi înlocuite cu articole de procurare beton clasa C25/30 (B400), cu prezentarea documentelor legale de proveniență (facturi fiscale) pentru beton.

**Solicitare 2:**

La art.20-DBO2A1-amorsarea suprafețelor cu suspensie de bitum filerizat 100 mp- 0,67 poate fi înlocuit cu art. DBO2D1- amorsarea suprafețelor cu emulsie cationică?

**Răspuns 2:**

Articolul de la poziția 20, DB02A1- Amorsarea suprafețelor cu suspensie de bitum filerizat U/M100mp, cantitate 0,67 sute mp, poate fi înlocuit cu art.DB02D1 – Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat din mixtură asfaltică, executată cu emulsie.

**Solicitare 3 :**

Dacă nu, art.21-prepararea suspensiei de bitum filerizat poate fi înlocuit cu procurare material-suspensie de bitum filerizat?

**Răspuns 3:**

În urma răspunsului nr.2, nu mai este necesară procurarea materialului : suspensie de bitum filerizat.

**Solicitare 4:**



La art.23- DZO4A1-prepararea binderului de margaritar poate fi înlocuit cu procurare material- binder de margaritar?

**Răspuns 4:**

Articolul de la poziția 23 DZ10B1 - Prepararea binderului de mărgăritar, poate fi înlocuit cu articol de procurare binder de mărgăritar, cu prezentarea documentelor legale de proveniență( facturi fiscale) pentru mixturi asfaltice.

**Solicitare 5:**

La art.25- DZO4A1-prepararea binderului de margaritar poate fi înlocuit cu procurare material- binder de margaritar? Este corect binder de margaritar sau trebuie procurat beton asfaltic?

**Răspuns 5:**

La poziția 25 articolul care se va utiliza este DZ14 B1 - Preparare beton asfaltic fin sărac în criblură în instalații tip LPX. Acesta se poate înlocui cu articol de procurare pentru beton asfaltic fin sărac în criblură, cu prezentarea documentelor legale de proveniență (facturi fiscale) pentru mixturi asfaltice.

**PREȘEDINTE,  
Tiberiu Marc**

