



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 11244 /25.09.2014

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 364859 DIN 18.09.2014 PUBLICATA ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108 F, SIMLEU SILVANIEI - MOLAD KM: 4+200 - 16+000"**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebarea 1.**

Pentru toate devizele unde se regasesc articole de transport putem folosi distante proprii de transport?

**Raspuns 1.**

Se pot folosi distante de transport proprii

**Întrebarea 2.**

**Ob. Realizarea investitiei**

**Deviz Sistem rutier**

Art. 1.1.15 TREZ01A25 – cantitatea aferenta stratului de fundatie din piatra sparta este :  
 $17.147 \text{ mc} \times 1,422 \times 1,5 = 36.574,55 \text{ to.}$

Art. 1.1.27 TREZ01A25 - cantitatea aferenta stratului de balast acostamente este :  
 $11.284 \text{ mc} \times 1,311 \times 1,7 = 25.148,65$

**Raspuns 2.**

Pentru Art. 1.1.15 TRA01A25 - la calcularea transportului nu a fost prins coeficientul de 1.422, cantitatea corecta aferenta acestui articol este 36.574,55to.

Pentru Art. 1.1.27 TRA01A25 - la calcularea transportului nu a fost prins coeficientul de indesare 1.311, cantitatea corecta aferenta acestui articol este 25.148,65to

**Întrebarea 3.**

Va rugam sa prezentati retetele urmatoarelor articole modificate, respectiv :

DA26B% - Așternerea în straturi uniforme de 5-30 cm a pământului pentru spații verzi la drumuri și străzi pe teren orizontal de: 10 cm grosime;

DA02C1[1]- Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate: longitudinal caili, sub sant, cu adancimea de 0.90 m si latime de 0.50m



**Raspuns 3.**

Reteta pentru articolul DA26B%

12	DA26B%	Așternerea în straturi uniforme de 5-30 cm a pământului pentru spații verzi la drumuri și străzi pe teren orizontal de: 10 cm grosime;	mp	1.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
12.1	20010472	Pamant vegetal	mc	0.13
				Material:
				Transport:
12.2	3064291	Material marunt	%	5
				Material:
				Transport:
12.3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.0013
				Material:
				Transport:
12.4	19631	Sapator categoria a III-a	ora	0.07
12.5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.08
12.6	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0.004

Reteta pentru articolul DA02C1(1)

3	DA02C1[1]	Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate: longitudinal caii, sub sant, cu adancimea de 0.90 m si latime de 0.50m	ml	1.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
3.1	2200044	Pietris nespalat de riu 7-70 mm	mc	0.45
				Material:
				Transport:
3.2	6700444	Teava din p.v.c.rigid tip M 90x 4,3 stas 6675/2	m	1.01
				Material:
				Transport:
3.3	7329883	Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m	m	2.00
				Material:
				Transport:
3.4	12811	Pavator categoria I	ora	1.31
3.5	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.14
3.6	19621	Sapator categoria a II-a	ora	1.23
3.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.18

**Întrebarea 4.****Ob. Realizarea investitiei****Deviz. Parapet metalic direcional**

Art. 1.4.1. DF09C1 – Cantitate corecta este 575 ml.

**Raspuns 4.**

Pentru Art. 1.4.1. DF09C1 – Parapet metalic deformabil, cantitate corecta este 575 ml.


  
 JUDEȚUL SĂLAJ
   
 PRESEDINTE,
   
 Tiberiu Marc