



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 11392 /30.09.2014

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 364859 DIN 18.09.2014 PUBLICATA ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108 F, SIMLEU SILVANIEI - MOIAD KM: 4+200 - 16+000"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebarea 1.

Precizați utilizarea balastului cu granula maxima de 71 mm pentru executarea stratului de fundatie. Mentionam ca :

STAS 662-89 (respectiv SR 662-2002)-sunt abrocate. Standardul in vigoare fiind SR EN 13242+A1:2008. In SR EN 13242+A1:2008, cap.4, pct. 4.2. Clase de granulozitate si tabel 1-dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate, sortul 0-71 mm nu se regaseste in nici o serie de baza. Conform Regulamentului (UE) nr. 305/09.03.2011 al Parlamentului European si al Consiliului, se stabilesc conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii, aceste produse sunt certificate pe baza unui standard armonizat.

Solicitam actualizarea „CAIETULUI DE SARCINI NR.3” (inlocuirea balastului cu granula maxima 71 mm, propus in lucrare, cu balast cu granula maxima 63 mm, conform SR EN 13242+A1:2008)

Raspuns 1.

Pentru „CAIETULUI DE SARCINI NR.3 – Strat de balast” - balastul va avea granulatia maxima 63 mm, conform SR EN 13242+A1:2008.

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

