



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

**PREȘEDINTE**

Nr. 11330 /29.09.2014

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 364859 DIN 18.09.2014 PUBLICATA ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108 F, SIMLEU SILVANIEI – MOIAD KM: 4+200-16+000.**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Intrebare 1.**

Va rugam sa clarificati care este durata de executie a contractului, deoarece in Fisa de date este precizat 20 luni, iar in „Caietul de sarcini ” la pagina 18 este precizat 24 luni.

**Raspuns 1.**

Se va respecta cerinta din Fisa de date” termen de executie 20 luni”.

**Intrebare 2.**

Avand in vedere ca obiectul contractului este executie lucrari de drumuri, va rugam sa acceptati pentru Responsabilul tehnic cu executia atestat in domeniul „Drumuri” , avand in vedere ca atestatul pentru piste de aviatie, tunele, nu se justifica.

**Raspuns 2.**

Se va respecta cerinta din fisa de date privind atestarea RTE in „Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele” in conformitate cu legislatia in vigoare (ord.777/2003)

**Intrebare 3.**

In devizul „Sistem rutier” la articolul 1.1.7 DG05C1-Frezare material asfaltic 3-6 cm grosime cu freza mecanica, va rugam sa ne transmiteti **reteta articolului** avand in vedere ca acesta reprezinta un articol asimilat care in Normativul de indicatoare de deviz are descrierea „Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din asfalt turnat pe fundatie din beton ,, avand reteta >Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a< cu 0.153ore/mp.

**Raspuns 3.**

Reteta pentru articolul Art.1.1.7 DG05C1

DG05C1 – Frezare material asfaltic 3-6 cm grosime cu frezare mecanica	-	1 mp
19921 –Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	-	0.13 ore
20000032 – Freza reciclator 2100 dcr	-	0.03 ore



**Intrebare 4.**

Va rugam clarificati pentru ce se va utiliza **materialul 20018304- Bitum pentru drumuri lichidnii 1447** din lista anexa la articolul 1.1.21DB16H1- *Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica* din devizul "Sistem rutier".

**Raspuns 4.**

Materialul- Bitum pentru drumuri lichid se va utiliza ca dressing.

**Intrebare 5.**

In devizul "Dren", la articolul **DA02C1(1)- Drenuri de acostament** pentru evacuarea apei din fundatii executate : longitudinal caii, sub sant, cu adancime de 0.90m si latimea de 0.5m va rugam sa ne transmiteti reteta acestui articol asimilat avand in vedere ca a fost modificata sectiunea drenului fata de cea din Normativul de indicatoare de deviz unde se regaseste reteta pentru articolul DA02C1- Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate: longitudinal caii, sub acostament, cu adancimea de 0,70m si sectiunea trapezoidala (pietris.)

**Raspuns 5.**

. Reteta pentru articolul DA02C1[1].

3	DA02C1[1]	Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate: longitudinal caii, sub sant, cu adancimea de 0.90 m si latime de 0.50m	ml	1.00
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
3.1	2200044	Pietris nespalat de riu 7-70 mm	mc	0.45
				Material:
				Transport:
3.2	6700444	Teava din p.v.c.rigid tip M 90x 4,3 stas 6675/2	m	1.01
				Material:
				Transport:
3.3	7329883	Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m	m	2.00
				Material:
				Transport:
3.4	12811	Pavator categoria I	ora	1.31
3.5	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.14
3.6	19621	Sapator categoria a II-a	ora	1.23
3.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.18

PRESEDINTE,

Tiberiu Marc