



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 11527 /01.10.2014

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 364859 DIN 18.09.2014 PUBLICATA ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108 F, SIMLEU SILVANIEI - MOIAD KM: 4+200 - 16+000"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebarea 1.

În devizele „Podete tubulare DN 100mm” și „Podete drumuri laterale”, în cadrul articolului PF05A1-Hidrolatii la lucrări de artă din bitum filerizat aplicată la rece în două straturi” apare materialul suspensie de bitum filerizat. Deoarece nu am găsit furnizor pentru acest material (nu se mai fabrică și nici nu se mai importă iar standardul după care se fabrică a fost anulat), vă solicităm înlocuirea SUBIF cu materialul: emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă (EBCR60 sau EBCR65), conform standardelor în vigoare ai a normativului AND 605/2013, revizuit în 2014.

Răspuns 1.

În devizele de Podete, articolul PF05A1-Hidrolatii în bitum filerizat, se pot înlocui cu emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă EBCR60

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



B.A.P./Radu Muiier

