



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 13829 din 17.11.2014

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 367214 DIN 11.11.2014 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 110 E km: 10+050-18+470 PLOPIȘ - FĂGETU"**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebare nr.1:**

În cadrul articolului PF05A1 - Hidroizolații în lucrări de artă din bitum filerizat aplicată la rece în două straturi, apare materialul suspensie de bitum filerizat. Deoarece nu am găsit furnizor pentru acest material (nu se mai fabrică și nici nu se mai importă, iar standardul după care se fabrică, a fost anulat), vă solicităm înlocuirea SUBIF cu materialul: emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă (EBCR60 sau EBCR65), conform standardelor în vigoare și a normativului AND 605/2013, revizuit în 2014.

**Răspuns nr.1:**

La art. PF05A1 se va înlocui SUBIF cu materialul: emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă EBCR60.

**Întrebarea nr.2:**

Vă rugăm să ne precizați rețeta articolului PE02D1 (asimilat).

**Răspuns nr.2:**

Rețeta pentru articolul PE02D1 (asimilat)

PE02D1(asimilat)	Umplutura de balast	Consum	M.C.
2200393	Balast nespălat de râu 0-63mmm	1.14499	M.C.
12911	Pietrar cat.I	2.93999	ORA

**Întrebarea nr.3:**

Vă rugăm să justificați cantitatea aferentă art.2 TSC02D1 - 2.73 100mc din devizul Podeț Ø800, l=7.5m - 2buc, deoarece noi considerăm că, cantitatea corectă ar fi 0.273 100mc.

**Răspuns nr.3:**

La art.2 TSC02D1 din deviz Podeț D=800, l=7.5m - 2buc, cantitatea corectă este 0.273 100mc.



**Întrebarea nr.4:**

Vă rugăm să ne specificați ce tip de parapet vom cuprinde în lista anexă la art.7 DF09A1  
– Parapet metalic deformabil, în devizul Siguranța circulației.

**Răspuns nr.4:**

La devizul Siguranța circulației, Art.7. DF09A1 tipul de parapete va fi Parapete deformabile de tip semigreu din elemente metalice conform STAS 1948/1 din 1991.

**Întrebarea nr.5:**

În devizul Siguranța circulației, lipsește articolul de transport aferent betonului, cu cantitatea de 48.48 tone. Vă rugăm să clarificați acest aspect.

**Răspuns nr.5:**

În devizul Siguranța circulației se va introduce Art.9 TRA06A... Transport beton la distanța de... cantitatea 31,20 to. Diferența de 17,28 to se regăsește în Art.5.

**Întrebarea nr.6:**

Solicităm înlocuirea articolelor de preparare/confecționare DZ09B1, DZ14B1, CZ0109D1, DF30C%, DZ37A1, CZ0106A1, cu articole de procurare.

**Răspuns nr.6:**

Articolele de preparare DZ09B1, DZ14B1, CZ0109D1, CZ0106A1, DZ37A1 și DF30C% se pot înlocui cu articole de procurare.

PREȘEDINTE,  
Tiberiu Marc

