



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr.11150 din 04.08.2016

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR 389727 DIN 26.07.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: Executie lucrari:

LOT 1: "COVOR BITUMINOS PE DRUM DE ACCES LA MONUMENT " MIHAI VITEAZU "

LOT 2: ,, "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 109: DRAGU-HIDA km: 42+840-46+730 "

LOT 3: " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 109 P:CAMAR km: 22+173 -24+450 "

LOT 4: : " COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 B: SURDUC-GIRBOU km: 0+000- 0+440 ,,

LOT 5: " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 191 E km : 0+000 - 11+280 CRASNA – PECEIU –BANISOR –BAN -SIG "

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Referitor la anunt de participare simplificat nr. 389727/263.07.2016 pentru atribuirea contractului de achiziție publică. **Lot 5 Covor bituminos pe drum judetean DJ 191 E km: 0+000-11+280 Crasna — Pecelu — Banisor — Ban — Sig** COD CPV 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor, vă adresam următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

Întrebare 1:

Revenim la solicitarea de clarificare referitor la următoarele articole:

Refacere fundatii + Plombari gropi

Art. **DG05A1** (Asmilat) — Frezarea imbracamintii bituminoase existente grosime de 8 cm.

- Articolul contine doar manopera. cod 19921 — Muncitor deservire constructii-montaj categ.a II-a - **0,54 ore**

Avand in vedere ca operatiunea se executa cu Freza (cod 20000034) si in raspunsul anterior dvs. ati pus doar unitatea de masura (ore), va rugam sa specificati si **numarul de ore** necesare pt.executia **unui mp** de suprafata frezata.

Art. **DI02D1** Repararea suprafete degradate va rugam sa specificati daca consumul



este de **1.2 kg/mp** de emulsie in loc de bitum+ white spirit. asa cum prevede Indicatorul de Norme de Deviz.

Vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Răspuns 1:

- La devizul Refacere fundatii+Plombari gropi la articolul 2 DG05A1 (Asimilat)-Frezare..., reteta articolului este:

- 20000034- Freza – ore - **0.06 ore/mp**

-La articolul DI02D1 consumul pentru emulsie este de **0.455 kg/mp**

**PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc**

