



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr.10975 din 02.08.2016

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR 389727 DIN 26.07.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: Executie lucrari:**

LOT 1: "COVOR BITUMINOS PE DRUM DE ACCES LA MONUMENT " MIHAI VITEAZU "

LOT 2: „ "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 109: DRAGU-HIDA km: 42+840-46+730 "

LOT 3 : " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDEȚEAN DJ 109 P:CAMAR km: 22+173 -24+450 "

LOT 4 : " COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 108 B: SURDUC-GIRBOU km: 0+000- 0+440 „

LOT 5: " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDEȚEAN DJ 191 E km : 0+000 - 11+280 CRASNA – PECEIU –BANISOR –BAN -SIG "

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Referitor la anunț de participare simplificat nr.389727/26.07.2016 pentru atribuirea contractului de achiziție publică **Lot 5: Covor bituminos pe drum județean DJ 191 E km: 0+000-11+280 Crasna – Peceiu – Bănișor – Ban – Sîg** COD CPV 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

**Întrebare 1:**

Devizul – Refacere fundații

- **Art.1) TSC03H1** Săpătură mecanică ... având în vedere că în rețeta articolului *Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic 0,40-0,70mc* este asimilat cu *Buldoexcavator* (antemăsurătoare), vă rugăm să ne comunicați consumul Buldoexcavatorului.
- **Art. 2) DG05A1** (Asimilat) – Frezare ... vă rugăm să ne comunicați rețeta articolului, acesta fiind asimilat.
- **Art. 13) TRA05A** ... Transport emulsie – cantitatea transportată 6,46 to este greșită.  
Corect:  $14,21 \times 45,5 \times 0,001 = 0,65$  to – Vă rugăm corecți.

**Răspuns 1**

. - La devizul –Refacere fundatii- Articolul nr.1 TSC03H1-Sapatura mecanica se vor folosi consumurile specificate in cadul articolului, din Indicator de Norme de Deviz.



- La articolul 2 DG05A1 (Asimilat)-Frezare..., reteta articolului este:
  - 20000034- Freza- ore
- La articolul 13.TRA05A...Transport emulsie-cantitatea corecta este de 0.65 to

### **Întrebare 2:**

Devizul – **Plombarea gropilor**

- **Art. 1) DG05A1** (Asimilat) – Frezare ... vă rugăm să ne comunicați rețeta articolului, acesta fiind asimilat.
- **Art. 4) DI02D1** Repararea suprafețe degradate... vă rugăm să acceptați înlocuirea materialelor din rețeta articolului, bitum și white spirit, **cu emulsie bituminoasă** și să ne comunicați consumul emulsiei pe mp.

### **Răspuns 2 :**

- La articolul 1. DG05A1 (Asimilat)-Frezare..., reteta articolului este:
  - 20000034- Freza wirgen – ore
- La articolul 4.DI02D1 –Repararea suprafețelor degradate-se accepta inlocuirea materialelor din reteta articolului cu emulsie bituminoasa .

### **Întrebare 3:**

Având în vedere că majoritatea ofertanților își procură materialele, vă rugăm să ne acceptați înlocuirea articolelor DZ10B1 Prepararea binder (BADPC25), respective DZ14B1 Preparare beton asfaltic fin, cu articole de Procurare BADPC25 și BA16.

### **Răspuns 3 :**

-Articolele DZ10B1 articol de preparare binder (BADPC25), respective DZ14B1 Preparare beton asfaltic, se pot inlocui cu articole de procurare BADPC25 si BA16.

**PREȘEDINTE,  
Tiberiu Marc**

