



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr. 5946data 28.04.2015

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITATIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 372567 DIN 15.04.2015 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: : "COVOR ASFALTIC PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 110 B; km : 2+900-9+050; 13+250-14+650 SIMLEU SILVANIEI - ILISUA; LOMPIRT - DN IF"**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebare:**

Lista de cantitati art.D008 Geocompozit.

Va comunicam ca in urma solicitarilor de oferte de pret de la furnizorii de pe piata de geocompozit, ni s-a semnalat faptul ca rezistenta maxima la tractiune cumulata solicitata in caietul de sarcini pentru cele doua componente geogrila si geotextil (37 KN/M) nu este corelata cu greutatea cumulate a geocompozitului (0.540-0.560 kg/mp).

Respectiv O greutate a geocompozitului de 0.540 kg/mp ar fi corelata cu O rezistenta la tractiune pe ambele directii de 100 KN/M sau O rezistenta la tractiune de 37 KN/M ar fi corelata

cu O greutate a geocompozitului de 0.320kg/mp.

Cele doua tipuri de geocompozit au preturi diferite, in consecinta va rugam sa clarificati care este caracteristica pe care trebuie sa O respectam .

**Răspuns:**

Avand in vedere ea se utilizeaza geocompozit pentru pregatirea astemerii mixturii bituminoase pe imbraeaminti de beton de eiment existente, ofertantii vor utiliza geocompozit eu greutatea specificia de 0,540-0,560 Kg/rrr' avand rezistenta la traectiune de 100KN/m.



SAPPPUC / Turda Gavril

