



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120. Fax: + 40 260 661 097. e-mail: office@cjsj.ro. web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr.12636 din 07.09.2016

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNTULUI DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. 391331 DIN 31.08.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Refacere infrastructura afectata pe 0,200 km pe DJ110 in localitatea Carastelec, Refacere infrastructura pe DJ191C avariat pe o lungime de 1000 ml in sat Huseni, km 0+200-1+200, Refacere podet avariat pe DJ191C, tronson intre km 3+200-6+200, Refacere infrastructura avariata pe o lungime de 1000ml in sat Ratin km 3+100-4+100, Refacere doua podete avariate aflate pe DJ191C km 0+200-3+200"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Referitor la Anunt de participare simplificat nr.391331/31.08.2016 pentru atribuirea contractului de achiziție publică "Refacere infrastructura afectata pe 0,200 km pe DJ110 in localitatea Carastelec, Refacere infrastructura pe DJ191C avariat pe o lungime de 1000 ml in sat Huseni, km 0+200-1+200, Refacere podet avariat pe DJ191C, tronson intre km 3+200-6+200, Refacere infrastructura avariata pe o lungime de 1000ml in sat Ratin km 3+100-4+100, Refacere doua podete avariate aflate pe DJ191C km 0+200-3+200" COD CPV 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2), vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

Întrebare nr. 1

1) - La devizul **Refacere infrastructura DJ191C km 0+200-1+200:**

a) - Va rugam sa ne transmite-ti reteta complecta a **articolului nr.3)-RpDA08B%**.

Din punctul nostru de vedere in norma articolului RpDA08B% se prevede asternerea unui strat de material de 5cm grosime (nisip 0,037 mc + piatra sparta 0,015 mc), iar dumneavoastra prin articolul nr.4)- 2201672 procurare piatra sparta prevedeti procurarea unui strat de piatra sparta de 10cm grosime cu grad de compactare de 75%. Din articolul pentru asternerea manuala se constata ca este vorba de un strat de 10cm si nu de 5cm ca in articolul nr.3) ceea ce inseamna ca este necesar o norma de munca mai mare (pavator 0,015 ora + muncitor deservire 0,015ora = 0,030ora x 2).

- Chiar daca articolul este de asternere manuala, piatra nu trebuie compactata ? lipseste utilajul (ruloul compactor) ?

b) - La **articolul nr.4)- 2201672** procurare piatra sparta prevedeti procurarea unui strat de piatra sparta de 10cm grosime iar in caietul de sarcini prevedeti realizarea stratului din piatra sparta in grosime de 20 cm?

c) - La **articolul nr.5)- TRA01A...** -Va rugam sa permiteti folosirea distantelor reale de transport in functie de furnizori sau sursa de aprovizionare.



Răspuns nr. 1:

- a) Reteta completa pentru art RPDA08B% este cea prevazuta in normele de deviz ;
- b) Grosimea stratului de piatra sparta este de 10 cm;
- c) La art 5) TRA01A.. se vor folosi distantele reale de transport de la furnizorii fiecarui ofertant .

Întrebare nr. 2

2) - La devizul **Refacere infrastructura DJ191C km 3+100-4+100:**

a) - Va rugam sa ne transmite-ti reteta completa a **articolului nr.3)-RpDA08B%.**

Din punctul nostru de vedere in norma articolului RpDA08B% se prevede asternerea unui strat de material de 5cm grosime (nisip 0,037 mc + piatra sparta 0,015 mc), iar dumneavoastra prin articolul nr.4)- 2201672 procurare piatra sparta prevedeti procurarea unui strat de piatra sparta de 10 cm grosime cu grad de compactare de 75%. Din articolul pentru asternerea manuala se constata ca este vorba de un strat de 10cm si nu de 5cm ca in articolul nr.3) ceea ce inseamna ca este necesar o norma de munca mai mare (pavator 0,015 ora + muncitor deservire 0,015ora = 0,030ora x 2).

- Chiar daca articolul este de asternere manuala, piatra nu trebuie compactata ? lipseste utilajul (ruloul compactor) ?

b) - La **articolul nr.4)- 2201672** procurare piatra sparta prevedeti procurarea unui strat de piatra sparta de 10cm grosime iar in caietul de sarcini prevedeti realizarea stratului din piatra sparta in grosime de 20 cm.

c) - La **articolul nr.5)- TRA01A...** -Va rugam sa permiteti folosirea distantelor reale de transport in functie de furnizori sau sursa de aprovizionare.

Vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Răspuns nr. 2:

- a) Reteta completa pentru art RPDA08B% este cea prevazuta in normele de deviz ;
- b) Grosimea stratului de piatra sparta este de 10 cm;
- c) La art 5) TRA01A.. se vor folosi distantele reale de transport de la furnizorii fiecarui ofertant .

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc

