



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr. 5947 data 28.04.2015

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITATIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 372567 DIN 15.04.2015 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: : "COVOR ASFALTIC PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 110 B; km : 2+900-9+050; 13+250-14+650 SIMLEU SILVANIEI - ILISUA; LOMPIRT - DN IF"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare:

Vă rugăm să ne clarificați următoarele solicitări:

În lista de cantități, poz. 11 D008 „Geocompozit” în descrierea operațiunilor necesare realizării lucrării sunt următoarele operațiuni: curățirea suprafeței, amorsarea, așternerea și fixarea stratului suport. În memoriu tehnic este prevăzută așternerea și a unui strat de 5 cm strat de egalizare BADPC 25 peste geocompozit.

Se va cuprinde în oferta acest strat de egalizare pentru suprafața totală de 5600,00 mp?

Răspuns:

Stratul de egalizare (BADPC 25) în suprafața totală de 5600,00 mp cu grosimea de 5 cm nu va fi oferat în articolul 11. D008 Geocompozit din lista de cantități. El va fi oferat la articolul 6. D004 Preluări denivelare pe îmbrăcămînți din beton de ciment.

PRESEDINTE,
Tiberiu Marc



SAPPPUC / Turda Gavril

