



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 2986 din 01.03.2016

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 385001 DIN 18.02.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE “DRUM ACCES ANSAMBLU CASTEL BELDY “,

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare 1:

Structura sistemului rutier

În partea scrisă din Documentația de avizare a lucrărilor de investiții este menționat faptul că „Pentru asigurarea latimilor precizate mai sus este necesară execuția unor casete noi urmate de sistem rutier nou sau – după caz...”, vă rugăm să ne precizați *structura sistemului rutier nou* și domeniul de aplicare a acestuia.

Răspuns 1:

Având în vedere faza de proiectare la care s-a realizat documentația tehnică - faza DALI nu este prezentată în detaliu poziția zonelor de lărgire, aceasta urmând a se efectua în următoarea fază de proiectare, respectiv faza PT+DE.

Pentru ofertare (așa cum s-a luat în calcul și la evaluarea din DALI) se va lua în considerare realizarea acestor casete pe toată lungimea drumului proiectat, pe ambele părți, având o lățime de minim 0,60 m cu următoarea structură de sus în jos:

- 15 cm balast stabilizat cu 6% ciment;
- minim 15 cm balast.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Mare



SAP-UC / Prian Claudia

