



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr.10489 din 11.09.2014

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 363859 DIN 21.08.2014 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: EXECUȚIE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI "CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN TRANSILVANIA DE NORD – JUDEȚUL SALAJ"

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic , precizăm următoarele :

VA SOLICITAM URMATOARELE CLARIFICARI AFERENTE LISTELOR DE CANTITATI:

Întrebare 1

Biserica de lemn din Baica

Devizul Parcare :

-Art 10 TRA05A. .. cantitate 28.10 to -va rugam sa precizati ce tip de material se transporta ? -din art 9 amorsare rezulta 0,178815 to emulsie

-Art 15.DB16H1

Nota! solicitare comuna in toate cazurile din !listele de cantitati Art.DB16H1 are lista de resursa :bitum pentru drumuri lichid : in cazul in care se se doreste inchiderea suprafetelor cu dressing va rugam sa acceptati inlocuirea acestuia (cu mentiunea ca in caietele de sarcinii nu se precizeaza inchiderea suprafetelor) .In cazul in care nu este necesara efectuarea acesteia ,va rugam sa modificati si transportul mixturii asfatice de tipul BA16 care s-a cumulat cu materialul de.inchidere.

Întrebare 2

Biserica de lemn din din Bărsa

Devizul Alee pietonala :

-Art 16 DE11 A 1 -lista art 16.1 beton B250 2.2 mc -lipsa transport beton (mentionam ca in alte devize unde apare articolul de montat borduri este cuantificat si transportul betonului aferent)

Devizul Drum de acces si parcare

-Conf art 9 DB02D1-Amorsare 48.24 SMP rezulta consum de emulsie 2.195 to , -lipsa transport emulsie

- Art.12 DB16H1 -IDEM INTREBAREA 1

.Conform articolelor 10,11,12 asternerea straturilor de mixturi asfaltice rezulta urmatoarele cantitati de mixturi asf,AB2 =309.93 to,BAD 25 =155.47 to ,BA 16 =151.15 to total 616.55 to

mixtura +dressing 4.82 to rezulta 621,37 to iar La art.13 sunt doar 50 to .Ce tip de material reprezinta

cele 50to aferente art 13?



reprezinta
cele 50to aferente art 13?

Întrebare 3

Biserica de lemn din Fildu de Sus.

Devizul Alee pietonala:

-Art.15 DE11 A 1-betonul B100 din lista anexa 9.08 MC -lipsa transport (mentionam ca in alte devize unde apare articolul de montat borduri ete cuantificat si transportut betonului aferent) va rugam sa confirmati si marca betonului (Ciumarna ,Barsa ,Baica ,Poarta Salajului,Racas,Sanmihaiu Almasului se foloseste beton B250)

Devizul Drum de acces si parcare

-Art .12 -va rugam sa mentionati ce tip de material se transporta in cazul acesta TRA01A =9871,20 to

-Conf art 11 DB02D1-Amorsare 41.13 SMP rezulta consum de emulsie 1,872 to, -lipsa transport emulsie

-Art 17 DB16H1-IDEM INTREBAREA 1.

Întrebare 4

Biserica de lemn din Poarta
Salajului

Deviz Parcare

- Art 10. TRA05A transport 15,4 TO -ce material reprezinta aceasta cantitate ?
Conf.art 9 DB02D1 amorsare 3,21 smp -rezulta un consum de 0,146055 to -lipsa transport emulsie

- Art 15 DB16H1 -IDEM INTREBAREA 1

Întrebare 5

Biserica de lemn din Racăș.

Deviz Parcare

-Art 10 TRA05A. .. cantitate 16.00 to -va rugam sa precizati ce tip de material se transporta ? -din art 9 amorsare 6.54 smp rezulta 0.29757 to emulsie- lipsa transport emulsie

-Art 15 DB16H1 -IDEM INTREBAREA 1

Întrebare 6

Biserica din lemn din Sînmihaiu Almasului

Deviz Drum acces

-Art 10 TRA05A. .. cantitate 11,40 to -va rugam sa precizati ce tip de material se transporta ? -din art 9 amorsare 22.80 smp rezulta 1,0374 to emulsie- lipsa transport emulsie

-Art "17 DB16H1 -IDEM INTREBAREA 1

Răspuns: la întrebările 1,2,3,4,5,și 6

Datorita faptului ca executia lucrarilor pentru proiectul “Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - judetul Salaj” se va oferta ca un **tot unitar** pentru toate cele 7 locatii (BAICA, BARSĂ, CIUMARNA, FILDU DE SUS, POARTA SALAJULUI, RACAS, SANMIHAIU ALMASULUI) nefiind divizata pe fiecare obiect in parte, ofertele financiare vor fi intocmite in baza listelor de cantitati anexate documentatiei postate in SEAP, iar cantitatile de transport se vor regulariza ca si cost pe parcursul executiei intre cele 7 locatii.

Întrebare 7

Organizare de santier :

În toate devizele in articolul de C036A1

din reteta articolul contine scîndura cu un consum de 0.026 mc/ml de impreimuire acesta s-a inlocuit cu teava (cod 200 12580),U.M [MC] acelasi consum ca și la scandura .-va rugam corectati si transmiteti consumul si U.M. corecte pentru teava aferenta unui ml de imprejmuire.

Răspuns: 7

In toate devizele unde apare articolul C036A1 – se va folosi pentru ofertare “lemn rotund foioase”, conform articolului sus mentionat.

PRESEDINTE,

Tiberiu Marc

