



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr.10490 din 11.09.2014

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 363859 DIN 21.08.2014 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: EXECUTIE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI "CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN TRANSILVANIA DE NORD – JUDEȚUL SALAJ"

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic , precizăm următoarele :

Întrebare: 1

La Obiectele Biserici din BAICA, BARSĂ, CIUMARNA, FILDU DE SUS, POARTA SALAJULUI, RACAS, SAMNIHAIU ALMASULUI:

In devizele 'Imprejmuire exista art. 04-CCO1C1-Montare armature, respectiv art. 06-CZ0301A1, art. 07-CZ0302E1-confectionare armaturi, care au in componenta materialul oțel beton.

Noi consideram, ca art. 05-6433376-armatura in prefabricate din beton trebuie anulat.

Art. 09-CF09A1-tencuieli exterioare special cu mozaic din lista de cantitati:

Acest articolul este indicat in antemasuratoare, drept N.L. (norma locala) 'Finisaj exterior pe elemente de beton rectificate cu pudzmozaic maro', iar in partea desenata, Plan R05 figureaza ca 'Stilp Si soclu finisat Cu putzmozaic maro'

Propunem solutia: asimilare articol din lista de cantitati, conform parte desenata/ plan R05, respectiv tencuiala minerala cu putzmozaic maro la stilp si soclu imprejmuire.

In lista de cantitati este indicat art. 10 C103A1-elemente liniare din marmura, cu lista anexa 2204076-glaf marmura lustruita clasa 1, alun, grosime 2cm, iar in antemasuratoare figureaza, drept N.L.-'gat din mozaic frecat', respectiv in partea desenata, plansa R05, drept 'glaf mozaicat capitol Si soclu'.

Va rugam sa clarificati, care solutie se va ofera.

In lista de cantitati este indicat art. CL2041-confectii metalice diverse, cu lista anexa 6310031-piesa de imbinare si fixare din table, 1,5 mm.

Acelasi articol figureaza in antemasuratoare si in plansa R06, drept 'confectii metalice-elemente metalice finisate, conform detalii'.

Propunem solutia: asimilare articol Cu lista anexa: material, conform plansa R06- confectii metalice-elemente metalice finisate, culoare PAL 1018.

In lista de cantitati este indicat art. CO21A1-schelet din lemn brut, Cu lista anexa

2900668-lemn rotund constructii rurale necojit fag, iar in antemasuratoare

figureaza, drept N.L.-confectiilemn-scanduri geluite, de 2,5 cm grosime, finisate Cu bait acajiu Si lac mat, iar in partea desenata, plan R06, Cu dimensiunile: I=12 cm si 10 cm.



Propunem solutia: asimilare articol, conform antemasuratoare si plan R06.

In cazul devizelor pentru Grup sanitar si Grup sanitar cu Punct de informare:

Art. 49 IZFO4B-strat hidroizolant, 30,5 mp este indicat in deviz cu lista anexa, materiale 2600036-bitum si carton bitumat, CI 300, iar in antemasuratoare figureaza, drept art. 17 IZDO4D1-asimiiat cu 'strat hidroizolant din membrana bituminoasa, lipita la cad, 30,5 mp, la pardoseli'.

Va rugam sa clarificati, care solutie se va oferta.

Art. 28 CL21A1-confectii metalice diverse figureaza in deviz, Cu lista anexa 6309886-confectii metalice inglobate in beton, 191.69 kg, iar in antemasuratoare, drept N.L.-confectii metalice, copertina din policarbonat bicameral, pe structura metalica, confectii, detalii, 12,23 mp, 183.38 kg, respectiv in caietul de sarcini, capitol 'Inventor', detaliu 'Luminator (pag. 54), drept 'policarbonat tricameral, tratat UV, 20 cm grosime'.

Va rugam sa clarificati, care solutie se va oferta.

Art. 53 IZFO4B-strat hidroizolant figureaza in lista de cantitati, cu lista anexa 2600036, material bitum Si 2601535, material carton bitumat, iar in antemasuratoare, drept art 22 IZFO4D1, asimilare 'strat hidroizolant din membrane, lipit la petreceri (stratul I).

Propunem solutia: asimilare articol, conform antemasuratoare.

In lista de cantitati este indicat art. 54 IZFO4L1-strat hidroizolant, iar antemasuratoare figureaza drept, art. 23 IZFO4D1, asimilat Cu rstrat hidroizolant din membrana bituminoasa, Cu autoprotectie, din ardezie lipit la cald'.

Propunem solutia: asimilare articol, conform antemasuratoare.

In lista de cantitati este indicat art. 57 IZF12A-izolatii termice, Cu lista anexa panou acoperire, Rompan, grosime (Al) 0,8 mm, 900 x 50 mm, iar in antemasuratoare figureaza, drept art. 26 IZF10B1, asimilat cu 'termoizolatie din polistiren expandat, in grosime de 5 cm, aplicat la peretli exterioril.

Propunem solufia: asimilare articol, conform antemasuratoare.

In lista de cantitati este indicat art. 59 IZF12B-izolatii termice, Cu lista anexa 2605725-placa din granule de pluta expandate bituminoase Asko, 1000 x 500 x 80 mm, Stas 6970/4, iar in antemasuratoare figureaza, drept art.... 12F10131- termoizolatie din polistiren extrudat, in grosime de 5 mm, sub pardoseli.

Propunem solutia: asimilare articol, conform antemasuratoare.

In lista de cantitati este indicat art. 60 CGO1D1-strat suport pardoseli, M100-T, de 3 cm grosime, Cu lista anexa 2101133-mortar de zidarie, M25 nisip, iar in antemasuratoare figureaza drept art. CGO1D1, asimilat 'sapa suport, sub termoizolatie, in grosime de 5 cm.

Va rugam clarificati.

In lista de cantitati este indicat art. 61 IZFO4B-strat hidroizolant executat la cald, Cu lista anexa 2600036-bitum si lista anexa 2601535-carton bitumat clasa 300, iar in antemasuratoare figureaza, drept art. 30 IZFO4D1, asimilat 'hidroizolatie din membrane biluminoasa, lipita la cald'.

Va rugam clarificati.

In lista de cantitati este indicat art. 62 IZFO4E-strat hidroizolant, Cu lista anexa 2600311-emulsie de bitum Si lista anexa 2601870-impislitura poliester, Cu bitum aditivat + ardezie, 5 mm grosime, iar in antemasuratoare, figureaza art. 31 N.L. hirtie Kraft.

Va rugam clarificati.

In lista de cantitati este indicat art. 36 CF01A1-tencuieli interioare la pereti, pe zidarie din caramida,cu lista anexa 2101133-mortar de zidarie,M25,nisip,Stas 1030, iar in antemasuratoare figureaza art. CF01C1²tencuieli interioare, la pereti din B.C.A.'.

Propunem solutia: asimilare articol, conform antemasuratoare, Cu lista anexa mortar, M 25 T.

In lista de cantitati este indicat art. 37 CEO3A1-tencuieli interioare. a tavane, Cu lista anexa 2101133.

