



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 12278 din 12.10.2011

CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 131158/26.09.2011 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: Proiectare și lucrări de execuție pentru investițiile cuprinse în proiectul "*Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj*"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Solicitare I.

În caietul de sarcini, în cadrul celor 3 stații de transfer, la FISA TEHNICA nr. 2 faceți referire la containere pentru reciclabile. Parametrii tehnici și funcționali sunt descriși în fișa tehnică, în care sunt date câteva detalii.

Pentru aceste containere descrise mai sus am dori să cunoaștem mai multe detalii tehnice, dacă sunt deschise sau închise, cu ce tip de sistem de ridicare vor fi acționate aceste containere, dacă sunt prevăzute cu uși în partea din spate?

Dimensiunile gabaritice pentru aceste modele (lungime x lățime x înălțime), dacă trebuie oferit și prelată la care faceți referire în fișa tehnică?

Răspuns I.

Așa cum este descris în cadrul Fișei Tehnice, containerele sunt deschise, dar trebuie să fie prevăzute cu posibilitatea de a putea fi acoperite cu prelată. Containerelor vor fi manevrate în cadrul stațiilor de transfer de către un autosasiu transport containere cu sistem de încărcare / descărcare tip cârlig. Containerelor sunt de tip Abroll prevăzute cu ușă verticală pentru descărcarea deșeurilor. Dimensiunile trebuie să respecte specificațiile pentru containere cu capacitatea de 35 mc care pot fi transportate pe autosasie.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc



BAP/Toran Ionela-Irina

