



R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@rjsj.ro, web: www.rjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr.12281 din 12.10.2011

CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 131158/26.09.2011 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: Proiectare și lucrări de execuție pentru investițiile cuprinse în proiectul "*Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj*"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Solicitare I.

În urma analizării și studierii cu atenție a întregii documentații aferente publicate în SEAP, am observat faptul că în cadrul folderului Caiet de sarcini / Alte documente / Lucrări FIDIC Galben, în documentul „CMID Dobrin” ref stația de compostare, la pagina 14, subpunctul 3.4.6. Echipament mobil scrie: „Stația trebuie prevăzută, pentru transferul diferitelor fracții de tratare, cu următoarele echipamente:


- 2 încărcătoare frontale
- 4 containere
- 1 camion cu mecanism de ridicare cu cârlig”

Vă rugăm să specificați care sunt caracteristicile tehnice cerute pentru utilajele mai sus menționate, ținând cont de faptul că acestea nu sunt menționate în nici un document din întreaga documentație a licitației.

Răspuns I.

Stația de tratare mecano biologică din cadrul Depozitului central Dobrin se va executa conform condițiilor de contract Fidic Galben(proiectare și execuție). Din acest motiv fiecare ofertant trebuie să prezinte propria soluție tehnică, echipamente și costuri. Soluția trebuie să respecte cerințele minime indicate în cadrul documentației de atribuire.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc



BAP/Toran Ionela-Irina

