



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 13067 din 28.10.2011

CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 131158/26.09.2011 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: Proiectare și lucrări de execuție pentru investițiile cuprinse în proiectul "*Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj*"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Solicitare:


În caietul de sarcini, specificații tehnice, volumul III.A. Specificații tehnice particulare, Secțiunea III.A.1. Fidic Roșu în capitolul Închideri depozite neconforme este prevăzută geomembrană HDPE 2,00 mm.

Având în vedere înălțimile depozitelor și pantele care se vor rezulta, în mod uzual se utilizează geomembrana HDPE cu ambele fețe texturate.

Răspuns:

Pentru închiderea depozitelor neconforme urbane se va folosi geomembrana HDPE lisa cu grosimea de 2,00 mm. Panta maxima admisă după închiderea depozitelor este de 1:3.

**PREȘEDINTE
TIBERIU MĂRC**



BAP/Toran Ionela-Irina

