



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 1694 data 08.02.2016

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165375 din 07.01.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ108A: LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA, KM: 7+400 - 19+000“**

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebare nr.1**

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor Acordul Inspectoratului Judetean in Constructii Salaj. Atragem atentia ca eventualele lucrari suplimentare ce pot aparea prin obtinerea acestui aviz ulterior licitatiei nu pot atrage raspunderea Ofertantului /Antreprenorului desemnat castigator.

**Răspuns nr.1**

Conform prevederilor cap. 6.1 – Servicii de proiectare „Elaborarea documentației tehnice și obținerea Acordului ISC pentru execuția lucrărilor”, este în sarcina Antreprenorului.

**Întrebare nr.2**

Pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare, va rugam sa precizati daca se vor respecta exigentele privind clasele minime de beton, in conformitate cu standardele si normativele in vigoare (SR EN 206/ 2014 si PD165/2013).

**Răspuns nr.2**

Betoanele vor respecta exigențele privind clasele minime în conformitate cu standardele și normativele în vigoare.

**Întrebare nr.3**

În concordanță cu prescripțiile normativului AND 593-2012 de siguranța circulației, care impun amplasarea obligatorie pe toate lucrările de poduri a parapetului de siguranță tip H4b, vă rugăm sa ne instruiți dacă se respectă această prevedere.

**Răspuns nr.3**

Necesitatea montării parapetelor tip H4b la lucrările de poduri, conform AND 593-2012 (Tabel 6), este aplicabilă la Lucrări de artă (poduri) peste apă ( $h_{ap\grave{a}} > 1,5m$  și  $h_{total} > 4m$ ).

Podul amplasat pe traseu nu se încadrează în aceste condiții și ca urmare s-au prevăzut parapete de siguranță combinate, prezentate în art. 25 al respectivului normativ. Proiectantul – în

etapa de elaborare a documentației tehnice – faza PT+DDE - va stabili tipul de parapet, în funcție de amplasament, cu asigurarea nivelului de protecție minim impus de normativele în vigoare.

#### **Întrebare nr.4**

Având în vedere complexitatea lucrărilor și dificultatea ridicată de implementare a soluțiilor tehnice din caietul de sarcini va solicităm să prelunghiți perioada pentru elaborarea ofertelor cu cel puțin 15 de zile în vederea prezentării unei oferte cât mai reale și avantajoase din punct de vedere tehnico- economic.

#### **Răspuns nr.4**

Conform eratei publicate:

- Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: **10.03.2016 ora 10,00**
- Condiții de deschidere a ofertelor: **10.03.2016 ora 11,00**
- Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare: **07.03.2016 ora 13,00**

**PREȘEDINTE,**  
**Tiberiu Marc**

