



PREȘEDINTE

Nr. 1707 data 08.02.2016

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165375 din 07.01.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ108A: LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA, KM: 7+400 - 19+000“

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr.1

Vă rugăm să puneți la dispoziția ofertanților Acordul Inspectoratului Județean în Construcții Sălaj și Avizul de gospodărire a apelor. Atragem atenția că eventualele lucrări suplimentare ce pot apărea prin obținerea acestor avize ulterior licitației nu pot atrage răspunderea Ofertantului/Antreprenorului desemnat câștigător.

Răspuns nr.1

Conform prevederilor cap. 6.1 – Servicii de proiectare „Elaborarea documentației tehnice și obținerea Acordului ISC pentru execuția lucrărilor”, este în sarcina Antreprenorului.

Întrebare nr.2

Pentru întocmirea unei oferte corespunzătoare, vă rugăm să precizați dacă se vor respecta exigențele privind clasele minime de beton, în conformitate cu standardele și normativele în vigoare (SR EN 206/2014 și PD165/2013).

Răspuns nr.2

Betoanele vor respecta exigențele privind clasele minime în conformitate cu standardele și normativele în vigoare.

Întrebare nr.3

În concordanță cu prescripțiile normativului AND 593-2012 de siguranța circulației, care impun amplasarea obligatorie pe toate lucrările de poduri a parapetului de siguranță tip H4b, vă rugăm să ne instruiți dacă se respectă această prevedere.

Răspuns nr.3

Necesitatea montării parapetelor tip H4b la lucrările de poduri, conform AND 593-2012 (Tabel 6), este aplicabilă la Lucrări de artă (poduri) peste apă ($h_{apă} > 1,5m$ și $h_{total} > 4m$).

Podul amplasat pe traseu nu se încadrează în aceste condiții și ca urmare s-au prevăzut parapete de siguranță combinate, prezentate în art. 25 al respectivului normativ. Proiectantul – în

1



etapa de elaborare a documentației tehnice – faza PT+DDE - va stabili tipul de parapet, în funcție de amplasament, cu asigurarea nivelului de protecție minim impus de normativele în vigoare.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc



SAP-UC/ Prian Claudia Daniela