



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 10826 din 18.09.2014

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 2530 DIN 25.07.2014 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI SĂLAJ - COMPONENTA TTPD

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele :

Avand in vedere faptul ca in clarificarea nr. 10399/10. 09.2014, la intrebarea numarul 19 prin care erau solicitate "listele complete cu utilaje si producatorii, precum si lista pieselor de schimb pentru fiecare utilaj in parte" ati raspuns "Listele cu utilaje/echipamente si producatorii acestora au fost puse la dispozitia ofertantilor o data cu lansarea in SEAP a documentatiel de atribuire,,", iar in urma inventarierii fiselor tehnice din documentatia de atribuire am constatat cateva neconcordante si lipsuri.

Întrebare nr.1:

«Unde se gaseste fisa tehnica a echipamentului/utilajului prevazut in "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje", punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generala CMID", de la pozitia 4 "Statie de pompare din PE PS-1" ? Va rugam sa ne specificati numarul fisei si unde se gaseate in cadrul documentatiei de atribuire. In cazul in care aceasta lipseste din documentatia de atribuire, va rugam sa o puneti la dispozitia ofertantilor prin intermediul raspunsului la aceasta solicitare de clarificari sau prin SEAP.»

Răspuns nr.1:

Fișa tehnică a echipamentului/utilajului prevăzut în „Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje”, punctul „I. Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Dobrin”, subcapitolul „Infrastructura generală CMID”, de la poziția 4 - Stație de pompare din PE PS-1, se regăsește în Caietul de sarcini, format .pdf, la pagina 351 - 352.

Întrebare nr.2:

«Unde se gaseste fisa tehnica a echipamentului/utilajului prevazut in "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje", punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generala CMID", de la pozitia 7 "Statie de epurare cu osmoza inversa" ?

Va rugam sa ne specificati numarul fisei si unde se gaseate in cadrul documentatiei de atribuire. In cazul in care aceasta lipseste din documentatia de atribuire, va rugam sa o puneti la dispozitia ofertantilor prin intermediul raspunsului la aceasta solicitare de clarificari sau prin SEAP.



Mentionam faptul ca documentul "APPENDIX 1 - Anexa Nr. 1" din Caietul de sarcini partea a 6-a nu reprezinta o fisa tehnica a statiei de epurare cu osmoza inversa.»

Răspuns nr.2:

Caracteristicile tehnice prezentate de Furnizorul echipamentului - Stație de epurare cu osmoză inversă sunt menționate în Caietul de sarcini, format .pdf, pagina 353 – 356. Cu titlu informativ, se atașează și Fișa tehnică detaliată depusă de Antreprenor pentru aprobarea procurării echipamentului.

Întrebare nr.3:

«Unde se găsește fisa tehnica a echipamentului/utilajului prevazut in "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje", punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deseurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generala CMID", de la pozitia 8 "Bazin PE (min. vol. 40mc)"?

Va rugam sa ne specificati numarul fisei si unde se gaseate in cadrul documentatiei de atribuire. In cazul in care aceasta lipseste din documentatia de atribuire, va rugam sa o puneti la dispozitia ofertantilor prin intermediul raspunsului la aceasta solicitare de clarificari sau prin SEAP.»

Răspuns nr.3:

Cu titlu informativ, se atașează Fișa tehnică a echipamentului.

Întrebare nr.4:

«Care este scopul si unde va fi utilizat echipamentul/utilajul prevazut in "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje" , punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deseurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generala CMID", de la pozitia 8 "Bazin PE (min.vol.40mc)"?

Mentionam faptul ca nu I-am gasit in cadrul documentatiei de atribuire.»

Răspuns nr.4:

Bazinul din PE (min. vol. 40mc) este prevăzut a fi utilizat în sistemul de epurare a levigatului pentru stocarea concentratului rezultat din stația de epurare.

Întrebare nr.5:

«Unde se găsește fisa tehnica a echipamentului/utilajului prevazut in "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje", punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deseurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generala CMID", de la pozitia 9 "Pompa de recirculare Q=7,00mc/h, H=50m"?

Va rugam sa ne specificati numarul fisei si unde se gaseste in cadrul documentatiei de atribuire. In cazul in care aceasta lipseste din documentatia de atribuire, va rugam sa o puneti la dispozitia ofertantilor prin intermediul raspunsului la aceasta solicitare de clarificari sau prin SEAP.»

Răspuns nr.5:

Cu titlu informativ, se atașează Fișa tehnică a echipamentului.

Întrebare nr.6:

«Unde se găsește fisa tehnica a echipamentului/utilajului prevazut in "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje", punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deseurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generala CMID", de la pozitia 10 "Facla ardere biogaz"?

Va rugam sa ne specificati numarul fisei si unde se gaseste in cadrul documentatiei de atribuire. In cazul in care aceasta lipseste din documentatia de atribuire, va rugam sa o puneti la dispozitia ofertantilor prin intermediul raspunsului la aceasta solicitare de clarificari sau prin SEAP.»

Răspuns nr.6:

Cu titlu informativ, se atașează Fișa tehnică a echipamentului.

Întrebare nr.7:

«Unde se găsește fișa tehnică a echipamentului/utilajului prevăzut în "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje", punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generală CMID", de la poziția 29 "Debitmetru electromagnetic"?

Va rugăm să ne specificați numărul fișei și unde se găsește în cadrul documentației de atribuire. În cazul în care aceasta lipsește din documentația de atribuire, va rugăm să o puneți la dispoziția ofertanților prin intermediul răspunsului la această solicitare de clarificări sau prin SEAP.»

Răspuns nr.7:

Cu titlu informativ, se atașează Fișa tehnică a echipamentului.

Întrebare nr.8:

«Unde se găsește fișa tehnică a echipamentului/utilajului prevăzut în "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje", punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generală CMID", de la poziția 30 "Container"?

Va rugăm să ne specificați numărul fișei și unde se găsește în cadrul documentației de atribuire. În cazul în care aceasta lipsește din documentația de atribuire, va rugăm să o puneți la dispoziția ofertanților prin intermediul răspunsului la această solicitare de clarificări sau prin SEAP.»

Răspuns nr.8:

Fișa tehnică a echipamentului/utilajului prevăzut în "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje", punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generală CMID", de la poziția 30- Container, se regăsește în Caietul de sarcini, format .pdf, la pagina 272.

Întrebare nr.9:

«Unde se găsește fișa tehnică a echipamentului/utilajului prevăzut în "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje", punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generală CMID", de la poziția 31 "Rezervor metalic pentru stocare apă potabilă"?

Va rugăm să ne specificați numărul fișei și unde se găsește în cadrul documentației de atribuire. În cazul în care aceasta lipsește din documentația de atribuire, va rugăm să o puneți la dispoziția ofertanților prin intermediul răspunsului la această solicitare de clarificări sau prin SEAP.»

Răspuns nr.9:

Rezervorul metalic pentru stocarea apei potabile se va înlocui cu unul din material de PAFSIN/POLISTIF. Cu titlu informativ, se atașează Fișa tehnică a echipamentului.

Întrebare nr.10:

«Unde se găsește fișa tehnică a echipamentului/utilajului prevăzut în "Anexa 13 - Lista echipamente/utilaje", punctul "I. Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Dobrin", subcapitolul "Infrastructura generală CMID", de la poziția 32 "Rezervor metalic pentru stocare apă incendiu"?

Va rugăm să ne specificați numărul fișei și unde se găsește în cadrul documentației de atribuire. În cazul în care aceasta lipsește din documentația de atribuire, va rugăm să o puneți la dispoziția ofertanților prin intermediul răspunsului la această solicitare de clarificări sau prin SEAP.»

Răspuns nr.10:

Rezervorul metalic pentru stocarea apei de incendiu se va înlocui cu unul din material de PAFSIN/POLISTIF. Cu titlu informativ, se atașează Fișa tehnică a echipamentului.

