



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 2157 data 16.02.2016

CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165336 DIN 05.01.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău - Crasna - Zalău - Creaca".

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare 1

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, VIII Preturi S.I. (Infrastructuri) pret S.I. 04b – Armaturi din otel beton OB37 la infrastructuri b) in elevatii, pereti, stalpi** va solicitam urmatoarele:

- sa ne specificati diametrul armaturii OB37;
- sa ne transmiteti specificatii tehnice pentru **materialele metalice suplimentare** pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura ;
- ce cantitate de **materialele metalice suplimentare** se foloseste pe o tona de armatura montata.

Răspuns 1

Se va oferta conform planșelor, listelor de cantități, descrierii de prețuri și a specificațiilor din Caietul de sarcini.

Întrebare 2

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, VIII Preturi S.I. (Infrastructuri) pret S.I. 05b – Armaturi din otel beton PC52 b) in elevatii, pereti, stalpi** va solicitam urmatoarele:

- sa ne specificati diametrul armaturii PC52;
- sa ne transmiteti specificatii tehnice pentru **materialele metalice suplimentare** pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura ;
- ce cantitate de **materialele metalice suplimentare** se foloseste pe o tona de armatura montata.

Răspuns 2

Se va oferta conform planșelor, listelor de cantități, descrierii de prețuri și a specificațiilor din Caietul de sarcini

Întrebare 3.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, VIII Preturi S.I. (Infrastructuri) pret S.I. 09a05– Beton la infrastructura – in fundatii – clasa C25/30** va solicitam sa ne permiteti cotarea betonului C25/30 ca material procurat si nu ca preparare material.

Răspuns 3

Se permite cotarea betonului C25/30 ca material procurat și nu ca preparare material.

Întrebare 4.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, VIII Preturi S.I. (Infrastructuri) pret S.I. 09a03– Beton la infrastructura – in fundatii – clasa C16/20** va solicitam sa ne permiteti cotarea betonului C16/20 ca material procurat si nu ca preparare material.

Răspuns 4

Se permite cotarea betonului C16/20 ca material procurat și nu ca preparare material.

Întrebare 5.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, VIII Preturi S.I. (Infrastructuri) pret S.I. 13 – Dren din piatra bruta** va solicitam se ne confirmati ca drenul se va calcula dupa plansa 1312939-POD-PT+DE-P02-P25. In caz ca raspunsul dumneavoastra nu este unul pozitiv va solicitam alt detaliu de executie pentru dren.

Răspuns 5

Se va oferta conform planșelor, listelor de cantități, descrierii de prețuri și a specificațiilor din Caietul de sarcini.

Întrebare 6.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, VIII Preturi S.I. (Infrastructuri) pret S.I. 14 – Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul** va solicitam se ne specificati exact daca in acest pret se va include si cerinta „, protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii, **daca se cere**”.

Răspuns 6

Pentru prețul SI14 - *Hidroizolație pe suprafețe de beton în contact cu pământul*, nu este necesară cerința *”protecția suprafeței stratului bituminos pe parcursul executării umpluturii, dacă se cere”*.

Întrebare 7.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, IX Preturi S.D. (Suprastructuri) pret S.D. 11 – Armaturi din otel beton OB37 la suprastructura** va solicitam urmatoarele:

- sa ne specificati diametrul armaturii OB37;
- sa ne transmiteti specificatii tehnice pentru **materialele metalice suplimentare** pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura ;
- ce cantitate de **materialele metalice suplimentare** se foloseste pe o tona de armatura montata.

Răspuns 7

Se va oferta conform planșelor, listelor de cantități, descrierii de prețuri și a specificațiilor din Caietul de sarcini.

Întrebare 8.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, IX Preturi S.D. (Suprastructuri) pret S.D. 12 – Armaturi din otel beton PC52 la suprastructura** va solicitam urmatoarele:

- sa ne specificati diametrul armaturii PC52;
- sa ne transmiteti specificatii tehnice pentru **materialele metalice suplimentare** pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura ;
- ce cantitate de **materialele metalice suplimentare** se foloseste pe o tona de armatura montata.

Răspuns 8

Se va oferta conform planșelor, listelor de cantități, descrierii de prețuri și a specificațiilor din Caietul de sarcini.

Întrebare 9.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, IX Preturi S.D. (Suprastructuri) pret S.D. 13i – Beton in suprastructura – clasa C35/45** va solicitam sa ne permiteti cotarea betonului C35/45 ca material procurat si nu ca preparare material.

Răspuns 9

Se permite cotarea betonului C35/45 ca material procurat și nu ca preparare material.

Întrebare 10.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, IX Preturi S.D. (Suprastructuri) pret S.D. 20 – Hidroizolatie** va solicitam urmatoarele:

- sa ne transmiteti specificatiile tehnice pentru hidroizolatie ce se va pune in opera;
- sa ne transmiteti specificatiile tehnice pentru chitul de etansare folosit la inchiderea marginilor hidroizolatiei.

Răspuns 10

Conform specificațiilor din Caietul de sarcini.

Întrebare 11.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, IX Preturi S.D. (Suprastructuri) pret S.D. 21 – Imbracaminte bituminoasa pentru calea pe pod f) imbracaminte bituminoasa cilindrata (2x4.0 cm)** va solicitam urmatoarele:

- sa ne specificati tipul de mixtura asfaltica;
- sa ne permiteti cotarea mixturii asfaltice ca material procurat si nu ca preparare material;
- sa ne transmiteti specificatiile tehnice pentru chitul de etansare folosit la realizarea cordoanelor la marginea asfaltului(langa borduri).

Răspuns 11

- îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată se va realizata din beton asfaltic tip BAP;
- se permite cotarea mixturii asfaltice ca material procurat și nu ca preparare material;
- conform specificațiilor din Caietul de sarcini.

Întrebare 12.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, IX Preturi S.D. (Suprastructuri) pret S.D. 24 – Borduri din beton a) 20x25** va solicitam urmatoarele:

- sa permiteti cotarea mortarului ca material procurat si nu ca preparare material;
- tipul mortarului de pozare;
- cu ce tip de mortar se va executa rostuirea.

Răspuns 12

- se permite cotarea mortarului ca material procurat și nu ca preparare material;
- mortarul de pozare este de tip M100.

Întrebare 13.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, IX Preturi S.D. (Suprastructuri) pret S.D. 28c – Parapet metalic pentru siguranta circulatiei autovehiculelor c) semigreu** in plansele transmise de catre dumneavoastra se regaseste un detaliu de executie pentru parapet direcional de tip greu. Va solicitam sa ne transmiteti un detaliu de executie pentru parapet direcional de tip semigreu.

Răspuns 13

Se vor respecta datele oferite de furnizori. Antreprenorul va supune aprobării Inginerului/Dirigintelui de șantier, tipurile de parapeți cu prezentarea detaliilor constructive, certificatele de calitate și rezultatele încercărilor „crash test”.

Întrebare 14.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, IX Preturi S.D. (Suprastructuri) pret S.D. 30a – Trotuare a) 1,00 m latime** va solicitam urmatoarele:

- sa ne specificati exact grosimea stratului de asfalt;
- sa ne specificati grosimea betonului de umplutura;
- sa ne transmiteti specificatii tehnice pentru chitul de etansare folosit folosit pentru realizarea cordoanelor de la marginea asfaltului.

Răspuns 14

Conform planșelor și a specificațiilor din Caietul de sarcini.

Întrebare 15.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, X Preturi S.T. (Racordare cu terasamentele) pret S.T. 02 – Scari pe taluze** va solicitam urmatoarele:

- sa ne transmiteti un detaliu de executie din care sa reiasa grosimea stratului de nisip, grosimea si tipul de beton ce se vor pune in opera, ce elemente prefabricate se vor pune in opera (detalii de executie si pentru aceste elemente prefabricate).
- sa ne specificati tipul mortarului;
- sa ne transmiteti un detaliu de executie pentru parapet.

Răspuns 15

- se anexează planșa de detaliu 1312939-POD-PT-DE-P01 - *Detaliu scări*;
- se va utiliza mortar de tip M100.

Întrebare 16.

Conform **Descrieri de pret, cap Lucrari de poduri, X Preturi S.T. (Racordare cu terasamentele) pret S.T. 03 – Casiuri pe taluze** va solicitam urmatoarele:

