



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 2948 data 01.03.2016

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165375 din 07.01.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ108A: LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA, KM: 7+400 - 19+000“**

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Intrebare nr.1**

Atat in expertiza tehnica pentru pod de la km. 18+103 cat si in memoriu de specialitate pentru podul de la km.18+113, la infrastructura, se precizeaza ca sunt necesare lucrari de reparatii prin realizarea unor camasuiri, iar in plase este indicat doar reparatii cu mortare speciale.

Va rugam sa precizati lucrarile de reparatii care sunt necesare pentru infrastructura pod.

**Raspuns nr.1**

Pentru fețele văzute ale elevațiilor culeelor s-au prevăzut - în conformitate cu planșele - ca soluție generală, reparații cu mortare speciale și protecția suprafețelor. Aceste lucrări au fost prevăzute ținând cont de situația existentă la momentul întocmirii documentației tehnice – faza SF - care a fost pusă la dispoziția ofertanților. Deoarece coborârea nivelului albiei și subspălarea fundațiilor din aval este un fenomen cu evoluție rapidă, în cazul unor viituri, pot apărea cedări ale aripilor, ceea ce va afecta parțial culeea. Pentru aceasta situație, proiectantul de specialitate pentru faza PT, va prevedea consolidări locale de subzidire a fundației și refacere/cămășuire parțială a elevației culeelor.

PREȘEDINTE,  
Tiberiu Marc

SAP-UC/ Prian Claudia Daniela