



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 3387 data 08.03.2016

**CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165336 DIN 05.01.2016 DIN PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău - Crasna - Zalău - Creaca".**

Având în vedere solicitările de clarificări depuse de un operator economic, precizăm următoarele:

**Intrebare nr.1**

Va rugam sa clarificati daca graficul de timp prezentat in cadrul propunerii tehnice va evidentia si resursele implicate (utilaje si manopera).

**Raspuns nr.1**

În graficul de timp nu se vor evidenția informații legate de utilaje și manoperă.

**Intrebare nr.2**

Referitor la clarificarea 2882/29.02.2016 in raspunsul nr. 1 ati precizat ca imbracamintea rutiera pentru descrierile de pret C3 si C13 este cuprinsa la capitolul 3. Structura rutiera si acostamente, prin urmare va rugam sa confirmati ca nu se va mai oferta in pretul realizarii podetelor din cadrul articolelor C3 si C13.

**Raspuns nr.2**

Se confirmă cantitățile pentru execuția îmbrăcăminteii aferentă descrierilor C3 și C13 cuprinse la capitolul 3 *Structura rutieră și acostamente*.

**Intrebare nr.3**

La categoria de lucrari Suprastructura, art. SD30a-Trotuare s-a prevazut in plansa folosirea betonului C8/10, dar avand in vedere ca aceasta clasa nu mai este uzuala, va rugam sa aprbati folosirea clasei C16/20.

**Raspuns nr.3**

Se aprobă folosirea betonului C16/20.



#### **Intrebare nr.4**

La categoria de lucrari Pod- Reparatii, la art. SR11- Perforari in beton clasa minima C16/20 pentru ancore cu rasini epoxidice ati specificat in clarificarea nr. 2157/16.02.2016 la pct.27 ca se va folosi materialul conform Caietului de sarcini. Insa materialul prevazut in caietul de sarcini este suspensie de ciment ceea ce contravine cu descrierea din articol si anume rasina epoxidica. Va rugam specificati clar ce material de ancorare se va oferta.

#### **Raspuns nr.4**

În Caietul de sarcini la capitolul 14.3 *Reparații prin injecții* sunt descrise două procedee:

- pe bază de ciment
- pe bază de rășini epoxidice.

#### **Intrebare nr.5**

La categoria de lucrari Pod- Reparatii - art. SR17 Reparatii cu betoane speciale , va rugam sa ne comunicati caracteristicile mortarului special deoarece nu se gasesc in Caietul de sarcini.

#### **Raspuns nr.5**

Mortarul special are următoarele caracteristici fizico-mecanice:

- Rezistență la compresiune min 10N/mm<sup>2</sup> la 3 zile;
- Absorția de apă max. 0,0015 la 10 min;
- Difuzia de cloruri <2X10<sup>-10</sup>cm<sup>2</sup>/sec.

#### **Intrebare nr.6**

Revenind la clarificarea nr.2595/25.02.2016, la pct.2 ati specificat in legatura cu materialul geogrila cuprins in art. CO3d1 cat si in art. R18c ca se va oferta conform listelor de cantitati. Va rugam specificati clar daca se va oferta la articolul *CO3d1-Umplutura cu balast ranforsata cu geogriile* materialul geogrila sau doar asternerea acestuia asa cum se intelege in descrierea de pret.

#### **Raspuns nr.6**

La articolul CO3D1 - *Umplutura cu balast ranforsata cu geogriile* se va oferta doar asternerea geogriilei, conform *Descrieri de preț*.

#### **Intrebare nr.7**

Revenind la *clarificarea nr. 2596 din 25.02.2016, intrebarea si raspunsul nr. 1*, insistam asupra faptului ca formularele F3 nu sunt corelate cu Formularul F2. Va rugam sa permiteti ofertantilor sa intocmeasca Formularul F2 **in mod corect**, si corelat cu formularele F3.

#### **Raspuns nr.7**

Se mențin cerințele din documentația de atribuire.

PREȘEDINTE,  
Tiberiu Marc

