



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

**PREȘEDINTE**

Nr. 607 din 21.01. 2014

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 147775 DIN 08.11.2013 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ÎN CADRUL INVESTIȚIEI CIRCUITUL CASTRELOR ROMANE DIN JUDEȚUL SĂLAJ"**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Solicitare 1**

Va rugam sa ne comunicati daca lucrarile de alimentare cu energie electrica a obiectivului din rețelele electrice apartinad S.C. ELECTRICA S.A derulate in regimul tarifului de racordare fac obiectul prezentei lucrari.

**Răspuns 1 :**

Precizam ca lucrarile de alimentare cu energie electrica a obiectivului din rețelele electrice apartinad S.C. ELECTRICA S.A derulate in regimul tarifului de racordare fac obiectul prezentei lucrări, a se vedea formularul de ofertă din fișa de date.

**Solicitare 2**

Va rugam sa ne puneti la dispozitie avizele tehnice de racordare emise de catre S.C. ELECTRICA S.A

**Raspuns 2:**

Conform fișei de date pct IV.4.2 Modul de prezentare a propunerii financiare....." Organizarea de șantier și cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivelor nu se vor detalia pe liste de cantități, rămânând ca în perioada dintre semnarea contractului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor să se elaboreze proiectul pentru organizarea de șantier pe liste de cantități aprobate de Autoritatea Contractantă iar cheltuielile pentru asigurarea utilităților vor fi detaliate după elaborarea documentației tehnice de către furnizorul de utilități."



### **Solicitare 3**

In vederea ofertarii utilajului „post de transformare” din fisa tehnica nr.4 va rugam sa ne puneti la dispozitie o schema electrica monofilara a acestui post de transformare. De asemenea va rugam sa ne puneti la dispozitie listele de cantitati pentru montarea acestor posturi de transformare si liste de cantitati pentru realizarea lucrarilor de racordare a acestor posturi la instalatiile electrice existente apartinand SC Electrica SA

### **Raspuns 3:**

Montarea posturilor de transformare se va realiza dupa intocmirea proiectului in regim de racordare care va pune la dispozitie si schema electrica monofilara. Ofertantii vor licita Formularul F4 pentru postul de transformare de 400 KVA din Fisa tehnica F5.

### **Solicitare 4**

Va rugam a ne pune la dispozitie un plan de situatie din care sa reiasa locul unde se vor monta cele doua posturi de transformare cel de la lift si cel de la alimentarea cu energie electrica a obiectivului deoarece din planurile de situatie puse la dispozitie nu reiese acest lucru.

### **Raspuns 4:**

Conform fişei de date pct IV.4.2 Modul de prezentare a propunerii financiare.....” Organizarea de şantier şi cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivelor nu se vor detalia pe liste de cantităţi, rămânând ca în perioada dintre semnarea contractului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor să se elaboreze proiectul pentru organizarea de şantier pe liste de cantităţi aprobate de Autoritatea Contractantă iar cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor vor fi detaliate după elaborarea documentaţiei tehnice de către furnizorul de utilităţi.

### **Solicitare 5**

In lista de cantitati, la ob.4.03- Amenajari exterioare Moigrad, Punct informare turistica – instalatii electrice WC, la art.50 este cuprinsa montarea unui tablou de tip TDRI cu 8 plecari si USOL 630A. Va rugam sa ne puneti la dispozitie o schema electrica monofilara a acestui tablou si sa ne precizati locul unde se va monta acesta.

### **Raspuns5 :**

Schemele electrice pentru tablourile TE1 ÷ TE2, sunt pe plansele E06 ÷ E07, iar locul de montaj al lor este pe planurile cladirilor.

### **Solicitare 6**

In lista de cantitati la ob. 4.03 – Amenajari exterioare Moigrad, Punct de informare turistica – instalatii electrice WC, la artic. 55 – 57 nu sunt cotate materialele.

### **Raspuns 6:**

- 55. ED03E1 (editia 1982) consumurile specifice cuprind in orice program de devize (DOCLIB, WINDEV,ETC) codurile de materiale solicitate si manopera.
- 56. ED01A1 (editia 1982) ) consumurile specifice cuprind in orice program de devize (DOCLIB, WINDEV,ETC) codurile de materiale solicitate si manopera.
- 57. ED08E1 (editia 1982) ) consumurile specifice cuprind in orice program de devize (DOCLIB, WINDEV,ETC) codurile de materiale solicitate si manopera.

## Solicitare 7

In lista de cantitati, la ob.4.06- Amenajari exterioare Buciumi, instalatii electrice grup sanitar, la art.50 este cuprinsa montarea unui tablou de tip TDRI cu 8 plecari si USOL 630A. Va rugam sa ne puneti la dispozitie o schema electrica monofilara a acestui tablou si sa ne precizati locul unde se va monta acesta.

## Raspuns 7:

Schemele electrice pentru tablourile TE3 ÷ TE5, sunt pe plansele E08 ÷ E10, iar locul de montaj al lor este pe planurile cladirilor.

## Solicitare 8

In listele de cantitati la obiectul 4.01 - 2.1.2. – Vama Ramana – Instalatii electrice, 2.1.4 – Amfiteatru – Instalatii electrice la art. 15 „ tablou electric” din cele doua liste de cantitati nu apar listele de materiale sau de echipamente.

## Raspuns 8

Articolul de deviz 015- EF03A1 este un articol comasat care cuprinde toate elementele pentru a executa si monta tabloul electric.

## Solicitare 9

In listele de cantitati la obiectul 4.06 „Amenajari exterioare Buciumi” – Montaj Lift la cap. 6 „ Alimentare cu energie electrica” art. 19, 27, 35, nu apar listele de materiale sau de echipamente.

## Raspuns 9 .

Articolul de deviz 19. W2G01B19 este articol comasat. Obligatia ofertantului este de a evalua toate cheltuielile necesare pentru a crea un pret total pentru 1 m de cablu electric de 1 KV tip CYABY 3x95+50 mmp (115 ml) cod 4803204.

- Articolul de deviz 27. W2A16B1 este articol comasat. Obligatia ofertantului este de a evalua toate cheltuielile necesare pentru a crea un pret total pentru 1 buc stalp metalic din teava OL L=11.00 m Ø 105 mm x 10 mm (4 buc) cod 6500997.

- Articolul de deviz 35. CL21A1 – Montare confectii metalice inglobate este articol comasat. Obligatia ofertantului este de a evalua toate cheltuielile necesare pentru a crea un pret total pentru 1 kg de confectie metalica inglobata (60 kg) cod 6309886.

  
**PRESEDINTE,**  
**Tiberiu Marc**