



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr. 1075 din 31.01.2014

**CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE PARTICIPARE NUMARUL 147775 DIN 08.11.2013 PUBLICAT IN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT: "LUCRARI DE CONSTRUCTII IN CADRUL INVESTITIEI CIRCUITUL CASTRELOR ROMANE DIN JUDEȚUL SALAJ"**

Avand in vedere solicitarea de clarificari depusa de un operator economic, precizam urmatoarele:

**Întrebare:**

Referitor la clarificarea cu nr 990 din data de 29.01.2014, datele din fisa tehnica nr.4 si din Formularul F5 pentru postul de transformare nu sunt suficiente. In concluzie va rugam sa ne precizati daca masura este pe joasa tensiune sau pe tensiune medie, cum va fi alimentat postul de transformare radial sau in bucla, lungimea traseului subteran de medie tensiune si daca postul de transformare este sau nu integrat SCADA.Pentru a putea intocmi o oferta tehnico economica corecta avem nevoie de aceste specificatii.

**Raspuns:**

Masura va fi pe JT. Alimentarea se va realiza in bucla. Lungimea traseului subteran de MT va fi de maximum 1300 m.

P.T. de 400 KVA este integrat in SCADA.

Ofertantii vor licita articolele existente in listele de cantitati.

PRESEDINTE,

Tiberiu Marc

