

HOTĂRÂREA nr.110
din 25 iulie 2025

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Execuție rezervor de apă de 400 mc, la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)”

Consiliul județean, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 20343 din 11.07.2025 al Președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate comun nr. 20345 din 11.07.2025 al Direcției economice și Direcției de investiții și programe publice;
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, rezultați în faza de Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Execuție rezervor de apă de 400 mc, la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de investiții și programe publice și Direcția economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția de investiții și programe publice.

PREȘEDINTE,

Dinu Iancu-Sălajanu

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

Anexă

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.110 din 25 iulie 2025 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Execuție rezervor de apă de 400 mc, la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)”

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Execuție rezervor de apă de 400 mc, la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)”

I. Valoarea investiției:

- 2.912.819,51 lei, inclusiv TVA, din care valoarea C+M:
 - 1.794.742,67 lei, inclusiv TVA.
- Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

II. Capacități (în unități fizice și valorice):

- Capacitate de stocare apă incendiu: 400 mc (metri cubi);
- Tip construcție rezervor și stație: îngropate, din beton armat, cu hidroizolație completă;
- Destinație: Asigurarea rezervei de apă pentru stingerea incendiilor la Spitalul Județean de Urgență Zalău;
- Suprafață construită desfășurată totală: 5.200 mp;
- POT existent: 12,14%;
- CUT existent: 0,26;
- Categoria de importanță: A;
- Clasa de importanță: I;
- Grad de rezistență la foc: II;
- Risc de incendiu: Mijlociu.