

ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDETULUI

Nr. 9682 din 17.06.2026

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI ADV 1533571/09.06.2026 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU ACHIZITIA DIRECTA AVÂND CA OBIECT

„Servicii de verificare si intretinere stingătoare și hidranți”.

Având în vedere solicitarea de clarificări depusa de către un operator economic, precizăm următoarele:

ÎNTREBARE 1

În urma analizării documentației de atribuire, vă rugăm să clarificați următorul aspect referitor la serviciile solicitate pentru stingătoarele de incendiu.

În Caietul de sarcini, la Capitolul 5 – Obligațiile prestatorului, se menționează că prestatorul are obligația de a „demonta și goli stingătoarele de pulbere/gaz”, operațiuni care, potrivit normelor tehnice aplicabile, sunt specifice procesului de reîncărcare a stingătoarelor și nu unei simple verificări periodice. Totodată, în documentație sunt descrise operațiuni specifice reîncărcării, respectiv introducerea agentului de stingere și a agentului de presurizare. Având în vedere că între serviciul de verificare și serviciul de reîncărcare există diferențe semnificative de cost, care influențează în mod direct valoarea ofertei financiare, vă rugăm să precizați:

1.Oferta financiară trebuie întocmită exclusiv pentru serviciile de verificare și întreținere periodică a stingătoarelor și hidranților?

sau

2.Oferta financiară trebuie să includă și operațiunile de reîncărcare a stingătoarelor?

În cazul în care răspunsul este afirmativ pentru punctul 2, vă rugăm să precizați: dacă reîncărcarea se solicită pentru toate stingătoarele aflate în evidența autorității contractante sau doar pentru cele la care, în urma verificării, se constată necesitatea efectuării acestei operațiuni; care este numărul estimat de stingătoare pentru care se anticipează efectuarea reîncărcării pe durata contractului.

RĂSPUNS 1

Avand in vedere obiectul contractului, respectiv “Servicii de verificare si intretinere stingatoare si hidranti”, precum si cerintele formulate prin Caietul de sarcini la Capitolul 5- Obligiatile prestatorului, propunerea financiara trebuie sa cuprinda si operatiunile de reincarcare a stingatoarelor, fara insa a include contravaloarea consumabilelor, pieselor de schimb si a materialelor necesare remedierii eventualelor defectiuni, acestea fiind suportate de Autoritatea Contractanta, cu aprobarea prealabila a preturilor comunicate de prestator.

Avand in vedere cele mentionate , precizam urmatoarele:

- Reincarcarea nu se solicita pentru toate stingatoarele aflate in evidenta autoritatii contractante ci doar pentru cele la care, in urma verificarii, se constata necesitatea efectuarii acestei operatiuni;

- Se anticipeaza ca va fi neccsara reincarcarea pentru cel mult 10% din stingatoarele mentionate in Caietul de sarcini.

**ADMINISTRATOR PUBLIC,
TEODOR BĂLĂJEL**

**Şef serviciu,
Vultur Maria**

**Consilier achiziții publice,
Blăjan Cosmina Maria**