

PREȘEDINTE

Nr. 2197 din 13.02.2026

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI NR. ADV1516260 DIN 12.02.2026, PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU ACHIZIȚIA DIRECTĂ AVÂND CA OBIECT " *Furnizare echipamente de climatizare la sediul Consiliului Județean Salaj*"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebarea nr. 1:

Support unitate interioară pentru tavan fals.

Conform specificațiilor, suportul trebuie realizat din oțel S275JR, zincat anticoroziv, cu dimensiuni aproximative 860x860x180mm și capacitate portantă minim 80 kg.

Vă rugăm să ne precizați:

- dacă suportul este solicitat sub formă de **cadru metalic suspendat pe tije filetate** sau alt tip constructiv;
- modalitatea de prindere în planșeu (tije M8/M10, dibluri, ancore etc.);
- dacă sunt necesare **elemente antivibrație**;
- dacă dimensiunile indicate reprezintă **dimensiuni minime sau fixe**;
- dacă se solicită **tratament suplimentar anticoroziv** fata de zincarea standard;
- dacă există **schite, detalii de montaj sau planșe** care pot fi puse la dispoziție.

RĂSPUNS întrebarea nr. 1

Support unitate interioară pentru tavan fals

- Da, suportul este solicitat sub formă de cadru metalic suspendat pe tije filetate M8
- Modalitatea de prindere în planșeu: tije filetate M8
- Da, sunt necesare elemente antivibrație
- Dimensiunile indicate sunt fixe
- Nu se solicită tratament suplimentar anticoroziv
- Nu există schițe, detalii de montaj sau planșe care pot fi puse la dispoziție.

Întrebarea nr. 2:

Tava metalica pentru colectare si drenaj condens.

Conform cerințelor: inox AISI 304, grosime 0,8 mm, dimensiuni aproximative 780x780x60 mm, capacitate minim 5,5 litri.

Va rugam sa clarificati:

- daca tava trebuie realizata **dintr-o singura bucata prin îndoire** sau se acceptă varianta sudată;
- pozitia si diametrul racordului de scurgere;
- daca sunt necesare **urechi de prindere** sau sistem de suspendare;
- daca se solicita **panta de scurgere** preformata;
- daca dimensiunile **sunt fixe sau orientative** (in functie de modelul unitatii interioare);
- daca exista **desene tehnice/schite** pentru executie.

RĂSPUNS întrebarea nr. 2

Tavă metalică pentru colectare și drenaj condens

- Tava trebuie să fie realizată dintr-o singură bucată prin îndoire
- Racord lateral 32 mm diametru
- Sunt necesare sisteme de suspendare
- Da, se solicită pantă de scurgere preformată
- Dimensiunile sunt fixe
- Nu există desene tehnice/schițe pentru execuție

Întrebarea nr. 3:

Destinația accesoriilor solicitate.

Avand in vedere ca obiectul caietului de sarcini il constituie furnizarea de echipamente de climatizare, inclusiv accesorii si elemente auxiliare, va rugam sa precizati **pentru ce tip de unitati interioare/exterioare** sunt destinate suportul pentru tavan fals si tava de condens (de exemplu: unitati tip caseta 600x600, unitati duct, alt model), precum si **numarul de bucati aferente fiecarui tip de echipament.**

Aceste informatii sunt necesare pentru dimensionarea corecta a solutiei tehnice si corelarea cu modelele de echipamente oferite.

RĂSPUNS întrebarea nr. 3

Destinația accesoriilor solicitate

- Aceste informații se regăsesc la punctul 3 *Descrierea echipamentelor și cerințe tehnice minime* din caietul de sarcini.

Întrebarea nr. 4:

Solicitare prelungire termen depunere oferta.

Avand in vedere ca depunerea ofertelor se relizeaza **in plic inchis la sediul Registraturii Consiliului Judetean Salaj din Municipiul Zalau**, iar pentru intocmirea unei oferte tehnice si financiare conforme sunt necesare clarificarile de mai sus, precum si timpi suplimentari pentru pregatirea documentatiei si transmiterea fizica a acesteia, va rugam respectuos sa analizati **posibilitatea prelungirii termenului de depunere a ofertelor.**

Aceasta prelungire ar asigura respectarea principiilor transparentei si tratamentului egal al operatorilor economici si ar permite depunerea unor oferte complete si corect fundamentate.

Va multumim anticipat pentru sprijin si ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru orice alte informatii.

RĂSPUNS întrebarea nr. 4

Solicitare prelungire termen depunere ofertă.

Am analizat solicitarea dumneavoastră privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor. Având în vedere natura achiziției directe, caracterul standard al cerințelor tehnice și necesitatea respectării termenelor interne stabilite pentru derularea achiziției, vă transmitem faptul că autoritatea contractantă va menține termenul limită comunicat inițial.

**PREȘEDINTE,
DINU IANCU-SĂLĂJANU**

**Șef serviciu,
Vultur Maria**

**Consilier achiziții publice,
Blajan Cosmina Maria**