




Stația de Pompare · str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalău, jud. Sălaj · Camera pompelor

## Rezumat





Stația de Pompare · str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalău, jud. Sălaj · Camera pompelor

Rezumat

Rezultate

	Mărime	Calculat	Nominal	Conform	Index
Plan util	$E_{\text{perpendicular}}$	225 lx	$\geq 200 \text{ lx}$	✓	S2
	$g_1$	0.65	-	-	S2
Mărimi de consum	Consum	25 kWh/a	max. 950 kWh/a	✓	
Valoare specifică de racord	Spațiu	5.84 W/m <sup>2</sup>	-	-	
		2.59 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-	

Profil util: Zone generale în interiorul clădirilor - încăperi de control, Încăperi pentru instalații tehnice ale casei, încăperi pentru aparate de comandă

Listă corpuri de iluminat

buc.	Producător	Nr.articol	Nume articol	P	$\Phi$	Eficiența luminoasă
4	THORNeco	9662839 6 (STD - standard)	JULIE 1500 LED IP65 4200 840	38.0 W	4202 lm	110.6 lm/W