



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piata 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 12394 din 27.08.2018

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN1002695 / 24.07.2018 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: «EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII, INCLUSIV UTILAJE, ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI AFERENTE "RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY"»

Întrebare nr. 1:

Va rugam sa ne specificati debitul si inaltimea de pompare pentru pompele submersibile de put din devizul CAT.35 art.18. Va rugam sa puneti la dispozitie in format editabil fisele tehnice transmise prin clarificarile 19 si 24.

Răspuns nr. 1:

Atasam Fisa tehnica nr.104 (Anexa 1), precum si fisele tehnice atasate la clarificarile 19 si 24, in format editabil.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc,

Întocmit,
Făgărășan Lavinia Georgeta

Șef serviciu,
Vultur Maria

Persoana juridică achizitoare: JUDEȚUL SĂLAJ
Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

Proiectant



ROMCATEL

FIȘA TEHNICĂ nr. 104

MATERIAL: POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU PUȚURI

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<i>Parametri tehnici și funcționali</i> Debit maxim: 12 m ³ /h; adâncimea maximă de pompare: 39m; debit optim: 8m ³ /h; adâncimea optimă de pompare: 30m; diametru pompă: 4"; racord refulare: 2"; tensiune alimentare: 1/230V/50Hz; putere nominală motor: 1,10kW; curent absorbit: 7,80A; presiune maximă de lucru: 4bar; conținut maxim de nisip: 50g/m ³ ; temperatura lichidului pompat: +3 - +30°C; grad de protecție: IP68;		
2	<i>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</i> Declarație de conformitate și marcaj CE		
3	<i>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</i> Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta		
4	<i>Condiții de garanție și postgaranție</i> garanție minim 2 ani; asistență tehnică și service post garanție pe bază de contract		
5	<i>Alte condiții cu caracter tehnic</i> La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj.		

Proiectant,
SC IMPEX ROMCATEL
CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii