



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr. 1421 data 02.02.2016

CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165336 DIN 05.01.2016 DIN PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nusfalău - Crasna - Zalău - Creaca".

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare 1.

Listele de cantități Categoria de lucrări Dispozitive de scurgere, pct. 45 art D13 Canalizare pluvială DN500, pct. 46, art. D14 Cămin de vizitare pentru canalizare, pct. 47 art. D20 Capac și ramă din fontă și pct. 48 art. D19 Gura de scurgere cu sifon și depozit.

Vă comunicăm că acestea nu apar în profilele transversale tip și nu există detalii de execuție. În plus în planul de situație conducta recomandată este PVC 300.

Vă solicităm să puneți la dispoziția posibililor ofertanți toate elementele necesare întocmirii prețului conform descrierii de preț. (detalii de execuție).

Vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Răspuns 1.

Conducta recomandată pentru execuția canalizării va avea diametrul de 500 mm. Detaliile de execuție pentru canalizare au fost puse la dispoziția ofertanților cu Clarificarea nr.13, respectiv planșa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-036 și planșa 1312939-DRU-PT+DE-DDE-037.

PRESEDINTE,
Tiberiu Marc



SAPPPUC/ Chiorean Lavinia Georgeta

