



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 11659 din 09.08.2018

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN1002695 / 24.07.2018 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: «EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII, INCLUSIV UTILAJE, ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI AFERENTE "RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY"»

Întrebare nr. 1:

În tabloul de tamplarie A78(2331), A79(2332) în descriere se specifică tamplarie metalică. Va rugăm să specificați clar tipul metalului tamplariei. În tabloul de tamplarie A69(2322) tamplarie rezistentă la foc va rugăm să specificați clar materialul tamplariei (uși și ferestre). Spre exemplu la poz.1 exteriorul este finisaj lemn (care este materialul) și interiorul canatului rezistent la foc (care este materialul). De asemenea la Fm1 și Fm2 să specificați materialul din care se execută. Va rugăm să clarificați.

Răspuns nr. 1:

Castelul Beldy – este un monument istoric clasificat - SJ-II-m-B-05076.01 Castelul Beldy, SJ-II-s-B-05076.02 Parcul castelului. Fiind un monument istoric orice lucrare ce se execută trebuie să respecte Legea 422/2001, iar executanții trebuie să respecte condițiile impuse prin proiectul tehnic și prin caietele de sarcini. Lucrările trebuie să respecte avizul obținut la Ministerul Culturii privind lucrările de intervenție.

Ferestrele metalice (Fm1, Fm2) sunt realizate doar la demisol/subsol și reprezintă o reeditare a ferestrelor existente pentru zonele în care aceste ferestre au dispărut, iar ferestrele existente se restaurează – este important să se citească proiectul tehnic, memoriile, caietele de sarcini, studiul de parament, studiile de deteriorări, expertizele. Există ferestre din metal – material fier, prelucrat conform metodologiei de intervenție monumente, cu respectarea modelului original și planurilor din proiect, nu este o tâmplărie din aluminiu sau PVC, aceasta fiind interzisă a se monta la monumente istorice și există grilaje din fier forjat. În ofertare se respectă listele de cantități, caietele de sarcini, detaliile de execuție etc.

În proiect sunt prevăzute "refacerea tâmplăriei metalice de la subsoluri (...) restaurarea grilajului decorativ original de la ușa principală de acces în corp A și a urnelor din tablă de pe acoperișurile rezalitelor corp A" și în tabloul de tâmplărie acestea sunt detaliate.



În ceea ce privește tâmplăria de rezistență la foc, pentru acestea sunt prevăzute detalii în proiect, caiete de sarcini, acestea sunt conform standardelor în vigoare și se achiziționează gata confecționate de la furnizori specializați conform fișelor tehnice/tabourilor de tamplărie și condițiile de rezistență la foc, cu respectarea metodologiei impuse de Legea 422/2001.

Plansele A78, A79 prezintă tamplăria de la Cabina de pază și informare, construcție nouă, unde tamplăria este din aluminiu cu geam termorezistent, așa cum este specificat și în memoriu tehnic de arhitectură.

PREȘEDINTE


Tiberiu Marc



Întocmit,
Tioran Ionela-Irina

