



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr.2812 data 29.02.2016

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNTULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165375 din 07.01.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ108A: LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA, KM: 7+400 - 19+000“

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Intrebare nr.4

Avand in vedere latimea mica a platformei drumului, precum si tehnologia de asternere a balastului stabilizat (min sapte zile protectie la trafic), se poate inlocui acest strat cu fundatie de piatra sparta, in scopul reducerii de timp a restrictiilor ptr trafic?

Intrebare nr.5

Avand in vedere regimul termic in zona de munte, se poate inlocui stratul de 6 cm de BA 16 cu un strat de 4 cm de MAS 16?

Modificare răspuns nr.4 si nr.5 transmis prin adresa nr. 2594 din data 25.02.2016 - postat in clarificarea nr. 27

Se va pastra structura rutiera propusa prin Studiul de fezabilitate.

Intrebare nr.6

In Plansa “Zid de sprijin din beton armat cu h= 5m”, clasa betonului de egalizare specificata in plansa este C 8/10, clasa care nu mai este uzuala in normative. Ce clasa va avea betonul de egalizare in acest caz?

Modificare răspuns nr.6 transmis prin adresa nr. 2594 din data 25.02.2016 - postat in clarificarea nr. 27

Betonul de egalizare va avea clasa minima conform normelor in vigoare.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc

SAP-UC/ Prian Claudia Daniela

